


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ярославской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«17» августа 2023 г.

Регистрационный № 76-08-2023-013844



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Пивная Ресторация»  
Пивоварь»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Пивная Ресторация»  
Пивоварь»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1117604011843

ИНН: 7604209167

Место нахождения объекта защиты:

150000, обл Ярославская, г Ярославль, проезд Революционный, Дом 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.2 Здания организаций общественного питания
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	420
1.6.	Объем здания, куб. м	3545
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная автоматическая пожарная сигнализация выполнена на базе оборудования НВП«Болид». ИПР-513 ЗА. Пульт - С2000. Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III-го типа. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет оценки пожарного риска проводился в 2016 году, организацией ООО «ЭнергоСтройПроект». Расчетные данные: <math>Q_{в} = 3.88 \cdot 10^2 \cdot 0.583 \cdot (1-0.9) \cdot (1-0.999) \cdot (1-0.64) = 0.81 \cdot 10^6</math> Таким образом, <math>Q_{в} &lt; Q_{нв}</math>, следовательно пожарный риск для здания не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом N 123-ФЗ.</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.69 ч.1; СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.4.3 табл.1; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года N 1479 п.65; п.73.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4; ст.90 ч.1; ст.68 п.2 раздел 1; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п.48; СП 8.13130.2020 п.4.1; п.5.2 табл. 2; п.5.17.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 90 ч. 1; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года N 1479 п.71; п.72; СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.8.1.1(а,б); п.8.1.4;п.8.1.5; п.8.1.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.87 ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11; ст. 88 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 7; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ	Выполняется

		от 16.09.2020 года № 1479 п.15; п.16(д).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 88 ч.19, ст.89 ч.1, ч.2, ч.3, ч.8, ч.10, ч. 11, ст.134 ч.2, ч.б, табл. 27, 28; У «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года N 1479 п. 23; п.26; п.27; п.31; п.36. СП 1.13130.2020 п.4.2.3; п.4.2.7; п. 4.2.9; п.4.2.10; п. 4.2.13; п.4.2.16; п.4.2.18; п. 4.2.19; п.4.2.20; п.4.2.21; п.4.2.22; п.4.3.2; п.4.3.3; п.4.3.5; п.4.3.12; п.4.4.1; п.4.4.2; п.4.4.3; п.4.4.6; п.4.4.7; п.4.4.9; п.7.1.1; п.7.1.2; п.7.1.3; п.7.7.2; п.7.7.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1; СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.7.1, п.7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 02.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.54 ч.1, ст.83 ч.1, ч.5, ч.7, ст.84 ч.1, ч.4, ч.7, ст.86, ст.91 ч.1, ст.90 ч.1; ст.68 п.2 раздел 1; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п.42; п.48; п.50; п.55, п.56; СП 484.1311500.2020 Приложение А табл. А1; СП 486.1311500.2020 п.4.4; СП 3.13130.2009 раздел 6	Выполняется

		таб. №1, раздел 7 таб. №2; СП 8.13130.2020 п.4.1; п.5.2 табл.2, п.5.17. СП 7.13130.2013 п.7.2. СП 10.13130.2020 п.7.6 таб. №7.1; № 7.2; п.7.15.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст. 103; 4 СП 484.1311500.2020 п.5.5; п.5.12: п.5.14; п.6.6.9; п.6.6.27; п.6.6.32; п.7.1.7; СП 486.1311500.2020 п.4.4; СП 3.13130.2009 п.3.4, п.4.4, п.5.3, п.5.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 5; ст. 60; Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 25, ст. 37; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 п.1, п.2, п.2.1, п.3, п.4, п.11, п.12, п.16 (а,б,д,е,к,о), п.17, п.17.1, п.32, п.35, п.43, п.50, п.60 приложение I, п.392, п.393, п.394, п.395, п.397, п.403, п.406, п.407, п.409; Я Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения Лиц осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий	Выполняется

		лиц, проходящих обучение по дополнительные профессиональным программам в области пожарной безопасности»; Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г. № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.2.12.17; ПУЭ (правила устройства электроустановок); СП 9.13130.2009 п. 4.1.1.	
--	--	--	--