Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» ноября 2023 г.
Регистрационный № 76-08-2023-021064

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФКЛПУ СПБ УФСИН России по Ярославской области
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027601115277 ИНН: 7610019076

Место нахождения объекта защиты:
152914, обл Ярославская, р-н Рыбинский, г Рыбинск, ул Целинная, Дом 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2012
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	595

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	7651
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС – здание оборудовано системой пожарной сигнализацией и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. АУПТ – отсутствует. СПДЗ – отсутствует. СОУЭ – отсутствует. ВПВ – ПК 1,2 расположены на первом этаже с каждой стороны, диаметр 50; ПК 3,4 расположены на втором этаже с каждой стороны, диаметр 50; ПК 5,6 расположены на третьем этаже с каждой стороны, диаметр 50; НПВ – имеется 2 ПГ-Д150 ПГ№1 расположен с северо-восточной стороны на расстоянии 20м ПГ№2 расположен с северо-восточной стороны на расстоянии 100м ПВ-100 м3. расположен с северо-восточной стороны на расстоянии 70м
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ)»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Глава 16 ст.69. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.2,5,9,14,17,28,37. п.65, п. 73. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3 таблица1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 8.5. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 62 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.«Об утверждении	Выполняется

		правил противопожарного режима в РФ»п.2,5,9,14,17,28,37.п.48,49,71.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.2,5,9,14,17,28,37. п.71. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1, 8.1, 8.3,8.6,8.8,8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6.1,53,57,58,87. Таблица 21,22. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.2,5,9,14,17,28,37.п.13, п.14, п.15. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 6.7.1, табл.6.10. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» разд. 4. п. 4.17, 4.20, разд. 5. п. 5.2.1, 5.6.4, 7.1-7.4, 7.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пути и выходы	безопасности» ст.89. ст. 52 2п. 1. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.2,5,9,14,17,28,37. п. 23, 27, 31, 409. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст.89 п. 4.1.2, 4.1.4-4.16, 4.2.1, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.13-4.2.16, 4.2.19, 4.2.22, 4.2.24, 4.3, 7.12.1-7.12.19. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»п.5.2.7	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1-7.3, 7.5,7.6,7.7,7.10	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.2,5,9,14,17,28,37. п.42,50,54,55. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.1, 5.2, 5.12, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.5, 6.2.2-6.2.6, 6.2.11, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.3, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.15,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.6.16, 6.6.27. ПриложениеА. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.3-3.5,4.1-4.4,4.6,4.8. таблица 1, таблица 2. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.5.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.2,5,9,14,17,28,37. п.42.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.п.2-5, 9-14, 16-18, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31,32, 34, 35,41 ,43, 60, 73, 88, 286-288, 293, 392-394, 395-400, 403, 406, 407,409,413.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.