

«04» декабря 2023 г.

Регистрационный № 76-08-2023-022346



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание ФКПОУ № 89, пожарной части, деревообрабатывающего цеха, Литера М
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 3 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027601307216

ИНН: 7612010960

Место нахождения объекта защиты:

152612, обл Ярославская, р-н Угличский, г Углич, ш Камышевское, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	504

1.6.	Объем здания, куб. м	3326
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте защиты предусмотрено: 1. Система пожарной сигнализации отсутствует; 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отсутствует; 3. Система противодымной защиты отсутствует; 4. Система пожаротушения отсутствует; 5. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует; 6. На территории имеются источники наружного противопожарного водоснабжения (1 пожарный гидрант и 1 пожарный водоем V-150 м3).
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска не проводился на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>	

<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.69 ч. 1; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3, табл. 1; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»): раздел II п. 65.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п.п. 4.1-4.5, 5.2 (таб.2), раздел 10; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.68; - Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214 п. 13.1-13.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о	Выполняется

		требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 п. 1 (подпункт 1); - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: раздел 8 п.п. 8.3, 8.8, 8.9; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»): п. 71; - Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214 п.п. 2.4, 2.7	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 28, ст. 31; ст. 87; прил. таб. 22; - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: табл. 6.11; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: раздел 4 п.п. 4.2; 4.4; 4.17; раздел 5 п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.1, 5.6.4; раздел 7 п.п. 7.1, 7.3; - Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214 п. 3.1.15. абз.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пути и выходы	безопасности»: ст. 53 части 1, 2, 3; ст. 89 части 1, 2, 14; - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: раздел 4.2 п.п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7; раздел 4.3 п.п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4; раздел 4.4. п.п. 4.4.1 (д,е), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6; раздел 7 п. 7.2.1, 7.13.1, 7.13.2; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»): раздел 1 п.п. 5, 16 (д,е,м,), 17, 23, 26, 27, 28; - Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214 п.п. 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.27 часть 1; ст.90 части 1 (1,3); 2 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: разд. 7 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.13; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»): п.п. 26, 71; раздел V.	Выполняется
4.7.	Системы	- Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.4. ст.4; ч.1,2,3,5,9,11 ст.52; ч.1,2 ст.54, ч.3 ст. 62; ст.81, ч.1,4,5,6,7,9, ст.83, ст.91; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: раздел 13 п.п. 13.1.1, 13.1.9, 13.1.12, 13.3.1, 13.3.2; 13.13.1; 13.13.2; 13.14.1; 13.14.2; 13.14.5; 13.14.6; 13.14.7; 13.14.9; 13.14.10; 13.15.2; 13.15.3; 13.15.4; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем»: п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.12, 6.2.13, 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1, 6.6.3, абз.1,2 п.6.6.5, п.6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.15, 6.6.16, абз.1 п.6.6.27, п.6.6.32, табл.1,2; - СП 3.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности»: раздел 3 п.п. 3.3, 3.4, 3.5; раздел 4 п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.8; раздел 5 п.п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5; таб. 2 (п.п. 12, 16); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»): п.п. 54, 55, 56; - Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214 п. 3.1.5, 13.1,
---	--

		13.2, 13.25, 13.28.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 83 части 4, 5, 7, 9; ст.84; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: раздел 13 п.п 13.14.5 - 13.14.13; раздел 14 п.п.14.1-14.4; раздел 15; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем»: п.5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, абз.1 п.5.13, п.5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.7, 7.1.13; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»): п.п.10, 54, 55, 56; - Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214 п. 3.1.5, 13.1, 13.2, 13.25, 13.28.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»): раздел I п.п. 2-5, 9, 11-15, 16 (а, б, г, д, е, ж, к, о), 17, 21, 22 (в, г), 23, 25, 27 (а, б, в, г, д), 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37 (1 абзац), 43 (1 абзац), 54, 55, 56, 60, раздел II п.п. 65, 67, 71 (абзац	Выполняется

		1-4; 6), 73, раздел III п.п. 77 (абзац 1 и 4), 79 (а, г, д, е, ж), раздел XVIII, раздел XIX п.п. 395, 397, 399, 400, 406, 407, 409, прил. №1; - Приказ ФСИН России от 30 марта 2005 г. № 214: раздел 2, раздел 3 подраздел 3.1, раздел 10 подраздел 10.1, раздел 13; приложение 4, 5.	
--	--	---	--