Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» декабря 2023 г.
Регистрационный № 76-08-2023-023730

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 36"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027600788412 ИНН: 7605014611

Место нахождения объекта защиты:
150023, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1971
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	957
1.6.	Объем здания, куб. м	3894
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	«Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре выполнена на базе приборов приемно-контрольных охранно-пожарных ППКОП «Сигнал-20М» и ППКОП «HUNTER-PRO»,ПКУ «С-2000». Звуковые оповещатели «Свирель». Прибор для передачи сигнала «НОРД -4М». Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре относится ко 2-му типу. Система противодымной защиты отсутствует. Речевое оповещение отсутствует. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, расположенного по адресу: ул.Курчатова д.7а в радиусе 150 метров от здания (гидрант находится на балансе АО ЯВК»)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.69 ч.1, 2 - «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.65; п.73 - СП 4.13130.2013 (с изменениями 2020 года)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1; ст.68п.2 раздел 1; - «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.54 - СП 8.13130.2020 - Приказ МЧС России № 225 от 30.03.2020 г.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	- Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	пожарной техники	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1 - «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.71, п.72; - СП 4.13130.2013 (с изменениями 2020 года) п.8.1, п.8.8, п. 8.12	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.87 ч.1, ч.2 табл.21, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11, ст.88 ч.1, ч.2, ч.3, табл.23, табл.24,ч.7. -«Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.25 - СП 112.13330.2011 - СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.88 ч.19,ст.89 ч.1, ч.2, ч.3, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11, ст.134 ч.2, ч.6, табл.27, 28,29,30; -«Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.23, п.26, п.27 (а,б,в,г,д) п.31, п.36 - СП 1.13130.2020 п.4.2.7, п. 4.2.13, п. 4.2.16, п.4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.22 п. 4.2.24, п. 4.2.25, п. 4.3.2, п. 4.3,3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.9, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 5.1.2, п. 5.2. - СП 112.13330.2011	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1 - СП 4.13130.2013 (с изменениями 2020 года) п.7.1, п.7.14; - СП 112.13330.2011	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.54 ч.1, ст.83 ч.1, ч.5, ч.7, ст.84 ч.1, ч.4, ч.7, ст.91 ч.1, ст.90 ч.1; ст.68 п.2 раздел 1; - «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.54, п. 56, п. 48, п.50; - СП 5.13130.2009 с дополнениями: - СП 484.1311500.2020; - СП 486.1311500.2020 п. 4.4; - СП 3.113130.2009 раздел 6 таблица 1, раздел 7 таблица 2; - НПБ 104-03 п.3.1, п. 4.1, табл.1, п. 5.1. табл.2; - НПБ 110-03 п.3, п.4 табл.1 - СП 7.13130.2013 (с изменениями 2020 года) п.7,3 (г,е); - СП 8.13130.2020 п.4.1, п. 5.1 табл.1, п. 5.2 табл.2, п. 6.3 - СП 4.13130.2013 (с изменениями 2020 года)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.103 - СП 5.13130.2009 с дополнениями: - СП 484.1311500.2020; - СП 486.1311500.2020 п. 4.4. - СП 3.13130.2009 (с изменениями) п.3.4, п. 4.4, п.5.3, п. 5.5;	Выполняется
4.9.	Организационно-	- Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.5; ст.60, ст.138; - Федеральный закон от21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.25, ст.37; - «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; - Приказ МЧС РФ № 806 от 18 ноября 2021 г. «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» ; - Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г. №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей» п.2.12.17; - ПУЭ (правила устройства электроустановок); - СП 9.13130.2009 п.4.1.1 - ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.