

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ярославской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«21» декабря 2023 г.

Регистрационный № 76-08-2023-024014



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Общество с ограниченной ответственностью "Угличский сыродельно-молочный  
завод"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧСКИЙ  
СЫРОДЕЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177627036443

ИНН: 7612048636

Место нахождения объекта защиты:

152613, обл. Ярославская, г. Углич, р-н. Угличский, ш. Рыбинское, д. 22В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5

1.6.	Объем здания, куб. м	93			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система противодымной вентиляции в помещениях; объект оснащен адресной системой АПС; отсеках применены различные ППКУП производства ЗАО НВП "БОЛИД"; приемно-контрольный прибор "Сигнал-20М"; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; наружное водоснабжение.			
<p><b>2.</b>                    <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Оценка не проводилась</p>					
<p><b>3.</b>                    <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">не проводилась</p>					
<p><b>4.</b>                    <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">Наименование противопожарного мероприятия</td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td> </tr> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.1.2 таб.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 Федеральный закон от 22 июля 2008 нода № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 5.3,8.8,8.9, таб. 3 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.90 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.2.1, 8.2.3,8.2.4,8.2.5,8.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.82,87,88,137 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п.5.3.6,5.4.7,5.4.8,5.4.11,5.4.16,5.4.18,6.1.1,6.6.1 таб.6.1,6.9 СП 2.13130.2020; п.6.1.3 9,6.1.40,6.1.41,6.1.42,6.1.43,6.1.47,6.2.1,6.2.2 СП4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.52,53,89 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ " технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п.4.1.1,4.1.2,4.2.1,4.2.7,4.2.9,4.2.11,4.2.12,4.2.16,4.2.20, 4.2.21,4.2.22,4.2.24,4.3.1,4.3.2,4.3.3, 4.3.4,4.3.5,4.4.1,4.4.6,4.4.9,4.4.12,4.4.15,4.4.18,8.2.3,8.2.4,8.2.5,8.2.7,8.2.8,8.2.11,8.2.12 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	ст. 90 Федеральный закон от 22	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.1.6, 5.1.9 ГОСТ Р 53296-2009 п. 7.1, 7.2, 7.10 СП 4.13130.2013; ст. 17, 54, 83, 84, 85, 86 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 4.1, 4.2, 4.4, главы 5-8, таб. 2 СП 3.13130.2009; п. 6.6 СП 484.1311500.2020 п.п 5.1-5.5, 5.8, 9.1.1, 9.3.1, 9.4.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.7.4, 9.13.2 СП 485.1311500.2020 п.п. 4.1, 4.4, 4.8, 5.3, 10.2 таблицы 1, 2, 3 СП 486.1311500.2020 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.11б, 7.12, 7.20 СП 7.13130.2013 п.п. 5.3, 8.8, 8.9, таб. 3 СП 8.13130.2020	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 17, 54, 83, 84, 85, 86 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 4.1, 4.2, 4.4, главы 5-8, таб. 2 СП 3.13130.2009; п. 6.6 СП 484.1311500.2020 п.п 5.1-5.5, 5.8, 9.1.1, 9.3.1, 9.4.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.7.4, 9.13.2 СП 485.1311500.2020 п.п. 4.1, 4.4, 4.8, 5.3, 10.2 таблицы 1, 2, 3 СП 486.1311500.2020 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.11б, 7.12, 7.20 СП 7.13130.2013 п.п. 5.3, 8.8, 8.9, таб. 3 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	ст. 81, 83, 85 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется

	<p>направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>(утвержденные постановлением Правительств Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 с изменениями утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 №1885) п.п. 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.3.2, 6.4.6, 6.4.7 ГОСТ Р59639-2021 п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.4.5, 6.5.2 ГОСТ Р 59638-2021 п.п. 7.2.1 – 7.2.11 ГОСТ Р 59636-2021 п.п. 5.1, 6.1 СП 3.13130.2009 п.п. 6.2.6, 6.2.11, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.13, 6.6.16, 7.2.1, таб. А1 СП 484.1311500.2020; 7.20 СП 7.13130.2013</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Ст. 5 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 2-5, 10-17.1, 23-27, 32, 34-38, 41, 42, 43,44, 48, 49- 52, 54, 55, 56, 60, 121-124, 126, 130, 132, 286, 289, 392-394, 395-409, прил.1, 2, 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительств Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479, с изменениями утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 №1885) п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28,4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложение А.Г СП 9.13130.2009; Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или</p>	Выполняется

		служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	
--	--	---	--