


«25» декабря 2023 г.

Регистрационный № 76-08-2023-024224



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ-
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" (тит. 162/1) цеха № 19)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ-
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027600788544

ИНН: 7601001107

Место нахождения объекта защиты:

150023, обл Ярославская, г Ярославль, пр-кт Московский, Дом 130

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2400			
1.6.	Объем здания, куб. м	34535			
1.7.	Количество этажей	3			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. 3. Водопроводные сети наружного противопожарного водоснабжения с пожарными гидрантами. 4. Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен – 12 ПК			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска не проводился согласно ч. 3 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Страховой полис АО «Страховое общество газовой промышленности» № GAZX12315878115000 от 23.12.2021 г				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table> <tr> <td>Наименование противопожарного</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</td><td>Сведения о выполнении</td></tr> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 4; 2. Н102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п.12.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 62; 2. Н102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п. 12, п.п. 64-67; 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п. 48.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 1 ч. 1 ст. 90; ст. 98. 2. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. п. 4.1, 6.10.2.3, 7.1, 8.1.1, 8.1.4 – 8.1.11.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п.13., п. 15; 2. Н102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п. п. 4- 9 таблицы 2 и 3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	1. Правила противопожарного	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	режима в Российской Федерации: п. п. 23, 26, 27, 28; 2. Н102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» Глава 5.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 90; 2. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п.п. 7.1 -7.6, п.п. 7.9-7.13, п. 7.18, п. 7.19.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п. 1, п. 3, п. 5, п. 12; п. 15, Приложения №№ 1, 2, 3, 5, 6. 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п. 10, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55, п. 56. 3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: п. п. 3.1 -3.5, 4.1, 4.1, 4.2, 4.4., 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел 7. 4. СП 484.1311500. 2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: п. п. 6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1, 6.2.6, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.32-6.6.41, 7.1.3, 7.2.1, приложение А; 5. Н102-54 «Противопожарные нормы	Выполняется

		строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п. 12, п.п. 64-67 ; п. п. 86 -94, п. 97, п. 98.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч. 4 ст. 83, 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п. 42. 3. 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: п. 5.21.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности": ст. 21, 25, 37. 2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 5 ст. 6; ст. 64. 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п.п. 2. 3, 4, 5. 9, 10, 12, 13, 17, 42, 48, 50, 52, 54., 60, 124.	Выполняется