

«18» января 2024 г.

Регистрационный № 76-08-2024-000507



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Участок выдачи СУГ автомобильной заправочной станции АЗС №23,
расположенной по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, Ярославский тракт,
150»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Гладков Евгений Сергеевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 319527500021882

ИНН: 525010135500

Место нахождения объекта защиты:

152908, обл. Ярославская, г. Рыбинск, р-н. Рыбинский, тракт. Ярославский, д. 150

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.06.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2

1.6.	Объем здания, куб. м	6
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Автоматическая пожарная сигнализация (датчики-сигнализаторы дозврывоопасных концентраций паров СУГ (степень защиты IP54); пожарные извещатели типа ИП 330-5 (или аналоги)); 2) Самосрабатывающие огнетушители или микротушители типа АСТ на площадке раздаточной колонки СУГ; 3) Громкоговорящая связь и оповещение; 4) Сигнализация уровня топлива в резервуарах; 5) Поверхностная огнезащита резервуара СУГ и трубопроводов, включая сбросную трубу паров СУГ; 6) Стенки котлов автоцистерн СУГ теплоизолированы (или обработаны огнезащитным составом типа СГК-1) 7) Система автоматического отключения подачи СУГ при, разгерметизации технологического оборудования, аварии (обратные клапаны, скоростные клапаны, клапаны отвода паровой фазы СУГ, предохранительные клапаны; электромагнитные клапаны; линия аварийного

		опорожнения; автоматическая система отключения электропитания насоса подачи СУГ); 8) Ручная запорная арматура; 9) Для защиты от атмосферного электричества зоны предусмотрена молниезащита II категории; Система заземления принята TN-C-S.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) По результатам оценки величин пожарного риска с отступлениями от требований пожарной безопасности (изложенными в п. 1.1 настоящего Расчета) индивидуальный пожарный риск для персонала АЗС (администратора, кассиров, водителей АЦ СУГ, ЖМТ), а также водителей и пассажиров АЗС не превышает одной миллионной в год, что соответствуют требованиям ч. 1 ст. 93 ФЗ 2. Для операторов АЗС величина индивидуального пожарного риска составила $5,40 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹, что допустимо при реализации мер по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующих их работу в условиях повышенного риска, 3. Величины индивидуального пожарного риска в селитебной зоне вблизи Объекта защиты с учетом комплекса компенсирующих мероприятий, изложенных в п.1.13 настоящего Расчета для людей, находящихся на прилегающей территории к Объекту защиты (для работников и посетителей складского здания, расположенного по ул. Ярославский тракт, 152; здания ТК «Дружба», расположенного по ул. Ярославский тракт, 71; пользователей автодороги IV категории, ул. Ярославский тракт) $4,19 \cdot 10^{-9}$ год⁻¹, $6,40 \cdot 10^{-9}$ год⁻¹ и $4,37 \cdot 10^{-9}$ год⁻¹ соответственно, что не превышают одну стомиллионную в год, что соответствует требованиям ч. 4 ст. 93 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 4. Величина социального пожарного риска для людей, находящихся в жилой, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи Объекта защиты составила $6,175 \cdot 10^{-8}$ год⁻¹, что не превышает одну десятимиллионную в год и соответствуют требованиям ч.5 ст. 93 [1]. На Объекте защиты пожарная безопасность считается обеспеченной по условию соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности на основании ч. 1, п. 2 статьи 6 [1], а именно а именно «В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом».	

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX12349955598000. АО «Страхование общества газовой промышленности» Владелец – индивидуальный предприниматель Гладков Евгений Сергеевич Адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Большая Тоговщинская, д. 34. Свидетельство о регистрации ОПО А 40-19438-0008 станция газозаправочная (автомобильная) № 6 от 20.07.2023			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ, ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 156.13130.2014 п .6.37	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ, ст.90 СП 4.13130.2013 п.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.3; 6.10.2.4; 6.7.1-6.7.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	СП 1.13130.2020 п.п. 1-4; 8.1; 8.6	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы		
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ст. 17	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ, ст. 54; 62; 83. СП 484.1311500.2020 п.6	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п.п. 5.17; 5.2; 5.4; 5.5; 6.1.1; 6.3.1; 6.6.19; 7.1.1;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении правил Противопожарного режима в РФ «Правили противопожарного режима в РФ» п. 1-6; 11-13; 15; 16; 34, 35; 48; 54; 55; 56; 59; 60; 121-134; 392-394; 395-399; 403; 404; 406; 407; 413. Территория резервуара с СУГ с технологическими трубопроводами оборудована по периметру металлическим ограждением, не	Выполняется

		препятствующим свободному проветриванию, закрытая для посторонних лиц. Предусмотрены меры по обучению персонала объекта защиты действиям при пожаре, а также обучению совместным планам действий во внештатных ситуациях с персоналом АЗС ГПН №23. Разработана и утверждена Инструкция о мерах пожарной безопасности.	
--	--	---	--