

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» марта 2024 г.

Регистрационный № 76-08-2024-003664



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Рыбинска "Детская музыкальная школа №2"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РЫБИНСКА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №
2"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027601130270

ИНН: 7610044467

Место нахождения объекта защиты:

152914, обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, г. Рыбинск, ул. Славского, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	172

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	1612						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-противодымной и противопожарной защиты отсутствуют; Здание оборудовано системой СПС и СОУЭ 2 типа, радиоканальной системой передачи информации о пожаре в подразделение пожарной охраны -внутренний противопожарный водопровод 2 ПК; -наружный противопожарный отсутствует						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.69 ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» П.65, п. 66, п. 67; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно -планировочным конструктивным решениям, п.4.3 табл. 1, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.62; ст.68; ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.48 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного и противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности п.4.1; 4.2; п.4.3; п.4.4; п.5.2 табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90 ч.1, ч. 3. ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.71 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		Требования к объемно - планировочным конструктивным решениям, п 8.1.1, п. 8.1.2, п.8.1.4, п. 8.1.5., п. 8.1.6, п. 8.1.8, п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.2.6, п. 8.2.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Ст.52; ст.57; ст.58; ст. 80 ч. 1, ч. 3; ст.87 ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 6 табл. 22; ст.88 ч. 2 табл. 23; ч. 3 табл. 24; ч. 7, ч. 11, ч. 19. ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.13; п.15; п.25 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты П.5.2.3, п. 5.2.6; ; п. 5.2.7; п. 5.3.1; п. 5.3.3; п. 5.3.4; п. 5.4.3; п. 5.4.5; п. 5.4.16; п. 5.4.18; п. 6.1.1 табл. 6.1.; п. 6.6.1 табл. 6.9; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным конструктивным решениям , П. 4.1; п. 4.2; п. 4.19; п.5.1.1; п.5.6.2; п. 6.1.46; п. 7.13	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.53, ст.89 ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» П.2; п. 5; п. 17; п. 23; п. 26; п. 27; п. 28; п. 36; п. 37. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	Выполняется

		<p>выходы п. 4.2.5; п. 4.2.9; п.4.2.14; п. 4.2.15; п. 4.2.16; п. 4.2.17; п. 4.2.18; п. 4.2.20; п. 4.2.21; п.4.2.22; п. 4.3.1; п. 4.3.2; п. 4.3.3; п. 4.3.4; п. 4.3.6; п. 4.3.8; п. 4.3.12; п. 4.4.1; п. 4.4.2; п. 4.4.3; п. 4.4.4; п. 4.4.6; п. 4.4.8; п. 4.4.11; п.7.1.1; п. 7.1.3</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.90 ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.26; п. 48 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным конструктивным решениям п.7.1; п.7.7; п. 7.8; п.7.11; п. 7.12; п.7.13; п. 7.16; п. 7.18; п. 7.19</p>	<p>Выполняется</p>
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.54; ст.62; ст.83 ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 9; ст.84 ч. 1 п.1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч.9, ч. 10, ч. 11, ст. 86. ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.50, п. 54 ПП РФ от 01.09. 2021г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3, п. 4, п. 5 СП 486.1311500.2020 Системы</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>противопожарной защиты.</p> <p>Требования пожарной безопасности. П. 4.4; п. 4.8 табл. 1, табл. 3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Требования пожарной безопасности П.3.3; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.4; п. 4.6; п. 4.8; п. 5.1; п. 5.3; п. 7 табл. 2 п. 14 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования П. 4.1; п. 5.3, п. 6.1; п. 6.1.3; п. 6.1.4; п. 6.1.5; п. 6.1.10; п. 6.1.17; п. 6.2.1; п. 6.2.2; п. 6.2.3; п. 7.2; п. 7.4; п. 7.6 табл. 7. 1; п. 7.7 табл. 7.2; п. 7.14 табл. 7.3; п. 7.15; п. 13.1; п. 13.4; п. 13.6; п. 14.1.1; п. 14.2.1.</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 83 ч. 7.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 6; п. 9, п. 14; п. 16, п. 17, п. 23; п. 25; п. 26, п. 27, п. 35-37; п. 48; п. 50, п. 54; п. 56; п. 60; п. 65; п. 392-397; п. 407; п. 409 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806	Выполняется

		<p>«Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».</p> <p>Приложения №1, №2, №3</p>	
--	--	---	--