Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» марта 2024 г.
Регистрационный № 76-08-2024-004833

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Кладовицкая основная общеобразовательная школа
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЛАДОВИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027601073246 ИНН: 7609014186

Место нахождения объекта защиты:
152103, обл. Ярославская, р-н. Ростовский, с. Ново-Никольское, ул. Совхозная, д. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1999
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 538 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 4676 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | автоматическая пожарная сигнализация; внутренние противопожарные водопроводы на 1 этаже 1 шт., на 2 этаже 1 шт.; установлена система противопожарной защиты II типа, Сигнал 20М+ РСПИ Дельта ИБМ Система оповещения «Иволга» |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Оценка не проводилась | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Ущерб имуществу 3-х лиц отсутствует, т.е. 0,00 руб. | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между | ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021). Технический | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | зданиями и сооружениями | регламент о требованиях пожарной безопасности - ст. 69 п.1. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479-п.65 СП 4.13130.2013 (с изменениями 14.02.2020). «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объёмно – планировочным и конструктивным решениям» - п.4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.6.2, 5.6.4 | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ФЗ от 22.07.2008 №123 - ФЗ (ред.от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст. 62 п.1, п.2; ст. 68 п.2.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» - п.4, п. 5.1., п.8.8., 8.9.,8.10.,8.11, 8.12 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 п.1.1 СП 4.13130.2013 (с изм. к 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно – планировочным и конструктивным решениям» - п.7.1.,8.1. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87 п.1, п.2, п.3, п.11 таблицы 23.24 СП | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.2, п. 5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.8, п.5.4.2., п.5.4.3., п. 5.4.16., п. 6.7.15, таблица 6.13, п.6.7.17, таблица 6.14 | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53,63,89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ((ред. от21.05.2021) п.16, п.21., п.23., п.25, п. 26, п. 27, п.28., п.31., п.36.,п.37 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные входы и выходы» п.4.1.1, 4.2.2., 4.2.7., 4.2.9., 4.2.13., 4.2.14,4.2.15, 4.2.16.,4.2.17., 4.2.22., 4.3.1, 4.3.12, 4.4.1 а, 4.4.6., 4.4.8, 4.4.9, 7.1.1., 7.1.3., 7.12.1. таблица 13, 7.12.3, 7.12.6 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 СП 4.13130.2013 (с изм. к 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно – планировочным и конструктивным решениям»- п.7.1, 7.3, 7.4, 7.7. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной | ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | безопасности» ст.83, 84, 91, 103, 104. Постановление правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (ред. от 21.05.2021) - п.54,55,56. Приказ МЧС РФ от 31.07.2020 № 582 СП 484.13111500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6,6.3.1.,6.3.2., 6.4.1, 6.4.2, 6.6.1,7.1.1., 7.1.2. СП 7.131.130.2013 (с изм. 12.03.2020) «Отопление, вентиляция и кондиционирование.Требования пожарной безопасности» п.4.1, 6.1. | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ФЗ от 22.07 от 27.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 п.6,7,9; ст. 84. Приказ МЧС РФ от 31.07.2020г № 582 СП 484.1311500.2020 « Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Нормы и правила проектирования» п.6.1.1., 6.1.2.,6.1.3,6.1.4, 6.1.5, 6.1.6,6.2.1, 6.2.6, 6.3.1.,6.3.2., 6.4.1, 6.4.2., 6.6.1.,7.1.1.,7.1.2., 7.1.3 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | безопасности объекта защиты и противопожарный режим | требованиях пожарной безопасности» ст.6 п.1., ст.64., ст.69 п.1., ст. 82, 87, 88, 105, 134, 136, 137. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (редакция от 21.05.2021) - п.2 - 6, 9 - 17, 21-24, 26-28, 30-32,34 - 38, 56, 63, 337, 342, 392-395 Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N65974) | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.