

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» июля 2024 г.

Регистрационный № 76-08-2024-011505



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Атлант»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АТЛАНТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037600601840

ИНН: 7605020735

Место нахождения объекта защиты:

обл Ярославская, г Ярославль, ул Павлова

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	12

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4834
1.6.	Объем здания, куб. м	12935
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая установки пожарной сигнализации (АУПС), - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), - внутренний противопожарный водопровод, - ручные средства пожаротушения
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетное обоснование проектных решений по безопасной эвакуации людей при пожаре в помещениях ООО «СОК «Атлант» по адресу: г. Ярославль, ул. Павлова, д.2 выполнено ООО «Союз спасателей» (лицензия МЧС №76-Б/00215 от 26 июля 2017 года). Величина индивидуального пожарного риска отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. Дополнительные меры пожарной безопасности: Выполнены требования п.4.3.3 СП 1.13130.2009: в раздевалках зала №1 выделены тамбуры и установлены в них двери размерами не менее 0,8x1,9 м, ранее установленные двери-демонтированы. Ограничено количество людей до 15 человек на центральной трибуне (балкон) зала №1 и в детской раздевалке бассейна. Открывание дверей из взрослой раздевалки бассейна выполнено по направлению выхода.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц не проводилась.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p>	

<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ст.69 п.1 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123); - ст.65, ст.66, ст.67 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. (далее «ППР РФ»); - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изм.№1-3) п.4.3, п.4.4.	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	- ст.62 ФЗ №123; - п.48 абз.3 «ППР РФ»; - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.4.1, п.5.4, п.5.11, п.5.12, п.6.3, п.8.8, п.8.12.	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	- п. 71, п.72 «ППР РФ» - СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изм.№1-3) п.7.1, п.8.1.4, п.8.1.5,	Выполняется

		п.8.1.6, п.8.1.7, 8.1.14.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- п.15 «ППР РФ»; - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.6, п.5.2.7, п.6.7.17; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изм.№1-3) п.5.1.1, п.5.1.2.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ст.52 п.1,2,3,4,5,6,9; ст.53, ст.89 п.1,2, 8,10,11,14; ст.134 п.5,6 ФЗ №123, таблицы 28, 29 приложения к ФЗ №123; - п.5, п.14, п.16 д,е,к,м; п.17, п.23, п.26, п.27, п.30 «ППР РФ»; - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изм.№1) п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.20, п.4.2.22, п.4.4.1, п.4.4.4, п.4.4.6, п.7.3.4, п.7.3.5.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ст.90 п.1,2,3 ФЗ №123; - п.17 «ППР РФ»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изм.№1-3) п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.6, п.7.10, п.7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	- ст.52 п.1,2,3,4,5,6,9; ст.54, ст.60, ст.83 п.1,4,5,6,7,9, ст.84, ст.86, ст.91, ст.103, ФЗ №123; - п.10, п.16 о, п.36, п.37, п.54, п.56, п.60, п.395, п.397, п.406, п.407 «ППР РФ»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности» раздел 3, п.4.1, п.4.4, п.4.7, п.4.8, раздел 5, раздел 6 раздел 7; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с изм.№1 и 2) п.6.2, п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.9. - СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.5, п.6.2.10.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.54, п.55, п.56 «ППР в РФ»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.12, п.14, п.123, раздел XVIII «ППР в РФ»	Выполняется