

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» августа 2024 г.

Регистрационный № 76-08-2024-013080



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения Ярославской области "Ярославская областная психиатрическая больница" (здания класса Ф 3.4)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения Ярославской области "Ярославская областная психиатрическая больница"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1187627037509

ИНН: 7606119173

Место нахождения объекта защиты:

152907, обл Ярославская, р-н Рыбинский, г Рыбинск, пр-кт Ленина, Дом 174

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	972
1.6.	Объем здания, куб. м	8344
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)								
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Во всем корпусе лечебного учреждения имеется пожарная сигнализация адресного типа и система оповещения и управлением эвакуацией третьего типа. Система противодымной защиты и пожаротушения отсутствует. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Наружное противопожарное водоснабжение: 4 пожарных гидранта.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>Федеральный закон №123-ФЗ от</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	Федеральный закон №123-ФЗ от	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные	Федеральный закон №123-ФЗ от	Выполняется							

	расстояния между зданиями и сооружениями	22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) ст.69 пункт 1. Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима» (с изменениями и дополнениями) пункт 65. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями и дополнениями) пункты 1.1, 4.3, таблица 1; пункт 4.4, пункт 4.5.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) ст.62, ст. 68 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима» (с изменениями и дополнениями) пункты 48,49. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) пункт .4, пункт 5.2 таблица 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) ст.90 пункт 1.	Выполняется

		<p>Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима» (с изменениями и дополнениями) пункты 65, 71. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями и дополнениями) раздел 7; раздел 8 пункты 8.1.1-8.1.16.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) ст. 57, 58, 59 пункты 1, 2; 87 пункты 1,2,3, 5,6,7, 11; ст.88 пункты 1,2,3, 5,6,7, 8,9, 14, 19. Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима» (с изменениями и дополнениями) пункты 13,14,15. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (с изменениями и дополнениями) пункт 5.2.3. абзац 5, пункт 5.2.5 абзац 1, 5, п.5.2.7, пункты 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3; пункты 5.4.1-5.4.5, пункты 5.4.7-5.4.8; пункт 5.4.16 подпункт - а, подпункт – б. пункт 5.4.20, пункт 6.6.1, п.6.7.19 абзац 6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-</p>	Выполняется

		<p>планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями и дополнениями) пункты 4.1-4.2; пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.6-5.5.7;</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) ст.52-56; ст. 83, ст. 84. Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима» (с изменениями и дополнениями) пункты 2, 5, 6, 9, 14, 16 подпункты: г), д), е), к), м), о); пункт 22 подпункты - в), г); пункты 23, 26, 27, 28, 30-31, пункты 36-37; пункт 116, пункт 117 подпункт –в). СП 1.13130.2020 (с изменениями и дополнениями) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» раздел 4.1: пункты 4.1.1-4.1.7; раздел 4.2: пункты 4.2, пункт 4.2.1-4.2.11; пункты 4.2.13- 4.2.27; раздел 4.3: пункты 4.3.1 – 4.3.8; п. 4.3.12; раздел 4.4: пункты 4.4.1- 4.4.9; пункты 4.4.11- 4.4.12; п. 4.4.20; раздел 7.1: пункты 7.1.1-7.1.5; п.7.1.11; раздел 7.9; раздел 8.3: пункты 8.3.1-8.3.3; раздел 9: пункты. 9.1.1-9.1.3; раздел 9.2: пункты 9.2.1, 9.2.4, 9.2.6, раздел 9.3: пункты. 9.3.2-9.3.10. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями и</p>	Выполняется

		дополнениями) пункты 5.5.6-5.5.7.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) ст.90 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима» (с изменениями и дополнениями) пункт 16 подпункт - г), пункт 16 подпункт - е), пункты 17, 18, 48-53.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) ст.52 пункты 3), 4), ст. 54,55, 62, 68, ст. 81 пункты 3-4, ст. 83,84,91. Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима» (с изменениями и дополнениями) пункт 10, пункт 16 абзац-о), пункт 171, пункты 36, 37, пункты 42, 48, 50, 54-56. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» раздел 3: пункты 3.1-3.5; раздел 4: пункты.4.1-4.2; пункты.4.4, 4.6-4.8; раздел 5: пункты.5.1, 5.3-5.5.; раздел 7 таблица2, пункт 11. СП 484. 1311500.2020"Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" раздел	Выполняется

		<p>6.1 пункты 6.1.1-6.1.6 приложение А; раздел 6.2 пункты.6.2.1, 6.2.6-6.2.7, 6.2.11-6.2.14; раздел 6.3: пункты 6.3.1-6.3.4; раздел 6.4; раздел 6.5 пункты 6.5.1-6.5.2; раздел 6.6; раздел 7.1; раздел 7.2; СП 486. 1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" пункты 4.1, 4.3-4.4, 4.8-4.10, пункт 4.12, таблица 1-3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) пункт.4.2, пункт 5.2 таблица 2;</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484. 1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" раздел 6.1 пункты 6.1.1-6.1.6 приложение А; раздел 6.2 пункты.6.2.1, 6.2.6-6.2.7, 6.2.11-6.2.14; раздел 6.3: п.п.6.3.1-6.3.4; раздел 6.4; раздел 6.5 пункты 6.5.1-6.5.2; раздел 6.6; раздел 7.1; раздел 7.2; СП 486. 1311500.2020"Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами</p>	Выполняется

		<p>пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности" пункты 4.1, 4.3-4.4, 4.8-4.10, п. 4.12, таблица 1-3 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.</p> <p>Требования пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) пункты 1.1, 4.1- 4.3, пункт 5.1, пункт 6.1-6.3, пункт 8.5.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) ст. 6 пункт 5, Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима» (с изменениями и дополнениями) пункт 2 абзац 4, пункты 3,4,5, 9, 12, раздел XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности». Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" приложение №1 к Приказу №806 «Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа»</p>	Выполняется

