Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» ноября 2024 г.
Регистрационный № 76-08-2024-020000

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Родничок»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "РОДНИЧОК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027601070694 ИНН: 7616005390

Место нахождения объекта защиты:
обл. Ярославская, р-н. Гаврилов-Ямский, г. Гаврилов-Ям, ул. Юбилейный проезд, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
02.01.1964
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	476
1.6.	Объем здания, куб. м	3753
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система пожарной сигнализации адресного типа; - система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 2 типа - вывод сигнала срабатывания в ПЧ - 29

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0.00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13, таблица 1 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Не имеется наружное водоснабжение	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 4.13130.2013, «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 глава XVIII п. 393	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункт 5.2.2, 6.7.15-6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 2.13130, пункт 5.6.2 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 4.13130.2013, «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 глава I п.12, 13, 14, 15, 16, 25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7,4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 1.13130.2020, «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 глава I п. 16, 17, 21, 23, 27, 31,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		32, 36, 37, глава XVIII п. 393	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 4.13130.2013, «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 глава I п. 26, 48 глава XVIII п. 394	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 486.1311500.2020; – ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 484.1311500; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 3.13130.2009; «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 глава XVIII п. 394	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	– статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; – статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ; «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 глава XVIII п. 394, глава XIX п. 397, 406	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	– пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 9.13130.2009; «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 глава I п. 12, 13, 14, 17, 21	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.