Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» декабря 2024 г.
Регистрационный № 76-08-2024-022080

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Первомайский районный суд Ярославской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027600685771 ИНН: 7606029762

Место нахождения объекта защиты:
обл Ярославская, р-н Первомайский, рп Пречистое, ул Вологодская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1976
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	360

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	1354
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Помещения архива и вещественных доказательств оборудованы системой порошкового пожаротушения, помещение серверной системой газового пожаротушения на базе управления пожаротушением "С2000-АСПТ". 2. Контрольно пусковой блок С2000 КПБ, установлены дымовые извещатели (ИПД 3.1М и МПП "2,5-2С". 3. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре на базе приборов блока контрольно пускового С2000 КПБ, контроллера адр. С2000К, извещателей охр.оптик.электр. С2000 ИК. 4. Для передачи извещений о пожаре на пульт централизованного управления на базе приемно-контрольного прибора "С 2000 М". 5. Система противодымной защиты отсутствует. 6. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует. 7. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных за территорией суда на расстоянии 30 м от здания.

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4, ст. 69 ч. 1; - СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.4.3. табл. 1; - "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 (с изменениями) п. 65, п. 73.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4, ст. 90 ч. 1; ст. 68 п. 2 раздел 1; - "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 (с изменениями) п. 48; - СП 8.13130.2020 (с изменениями) п. 4.1, п. 5.2 табл. 2, п. 5.17.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4, ст. 90 ч. 1; - "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 (с изменениями) п. 71, п. 72; - СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.8.1.1, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4, ст. 87 ч. 1, ч. 2, табл. 21, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 11, ст. 88 ч. 1, ч. 2, ч. 3, табл. 23, табл. 24, ч. 7; - СП 2.13130.2020 (с изменениями) п. 4.8, п. 5.4.5; - "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 (с изменениями)п. 13, п. 15, п. 16 (д).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4, ст. 88 ч. 19, ст. 89 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 8, ч. 10, ч. 11, ст. 134 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6, табл. 27, 28, 29; - "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 (с	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		изменениями) п. 23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 31, п. 36, п. 37; - СП 1.13130.2020 (с изменениями) п.4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.13, п. 4.2.14, п. 4.2 15, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.27, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п.4.3.8, п. 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.2,п. 4.4.3,п. 4.4.6,п. 4.4.7,п. 4.4.9, п. 7.3.5, п. 7.13.1.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4, ст. 90 ч. 1; - СП 4.13130.2013 (с изменениями) п. 7.1, п. 7.14; - "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 (с изменениями) п. 17.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4, ст. 54 ч. 1, ст. 61 ч. 2, ч. 3, ст. 68 п. 2 раздел 1, ст. 83 ч. 1, ч. 5, ч. 7, ст. 84 ч. 1, ч. 4, ч. 7, ст. 86, ст. 91 ч. 1; - "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 (с изменениями) п. 48, п. 54, п. 55, п. 56; - приказ МЧС РФ от 28.04.2023 г. № 408 "Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479. - СП 484.1311500.2020 приложение А, табл. А1; - СП 485.1311500.2020 п. 5.1, п. 10.2.1; - СП 486.1311500.2020 п. 4.4; - СП 3.13130.2009 раздел 6 таблица 1, раздел 7 таблица 2; - СП 8.13130.2020 (с изменениями) п. 4.1, п. 5.2 табл. 2, п. 5.17.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 83 ч.9, ст. 103; ст. 104; - СП 3.13130.2009 п. 3.4, п. 4.4, п. 5.3, п. 5.5. - СП 484.1311500.2020 п. 5.5, п. 5.12, п. 5.14, п. 6.6.9, п. 6.6.27, п. 6.6.32, п. 7.2, п. 7.6.5, п. 7.6.15; - СП 485.1311500.2020 п. 9.2.2, п.9.6.1, п. 9.7.1, п. 9.8.2, п. 9.14.1, п. 9.16.2, п. 10.2.4, п.10.2.13, п. 10.2.16, п.10.3.1, п. 10.4.2, п. 10.4.3; - Сп 486.1311500.2020 п. 4.4.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4, ст. 5; ст. 60; - Федеральный закон от 21.112.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 22.12.2020) ст. 25, ст. 37; - "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 (с изменениями) п. 1, п. 2, п.2.1, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 16 (а, б, д, е, к, о), п. 17, п. 17.1, п. 30, п. 32, п. 35, п. 43, п. 60 приложение 1, п. 392, п. 393,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п. 394, п. 395, п. 397, п. 400, п. 403, п. 405, п. 406, п. 407, п. 409; - Приказ МЧС РФ № 806 от 18 ноября 2021 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"; - ПЭУ (правила устройства электроустановок; - СП 9.13130.2009 п. 4.1.1.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.