Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«30» января 2025 г.
Регистрационный № 76-08-2025-001260

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027600788544 ИНН: 7601001107

Место нахождения объекта защиты:
150023, обл Ярославская, г Ярославль, пр-кт Московский, Дом 150

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2024
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	530

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	4415
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. З. Автоматическая установка газового пожаротушения З. Водопроводные сети наружного противопожарного водоснабжения с пожарными гидрантами 2 ПГ. 4. Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен — З ПК.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился согласно ч. 3 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Страховой полис АО «Страховое общество газовой промышленности» № GAZX12417397804000 от 27.12.2024.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. ч. 4 ст. 4; ст. 69 Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. раздел 6.10, п. 6.10.27, п. 6.10.2.12, п. 6.10.3.20, п. 1 таблицы 41 СП 4.13130.2013. 3. п. 2.6, п. 3.1 ВУПП-88.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. ст. 62 Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п. 5.3, таблица З, п. 7.2, п. 8.8, п. 8.9 СП 8.13130.2020. 3. п. 8.32 ВУПП-88. 4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п. 48.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. ст. 98 Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. раздел 8.2 СП 4.13 130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88 ст. 137 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п. 5.23, п. 5.26, п. 5.3.4, п. 5.42, п. 5.4.3 СП 2.13130.2020. 3. п. 8.32 ВУПП-88. 4. п.6.2.10 сп 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п. 4.2.1, п. 4.2.18, п. 4.2.19 п. 4.2.21, п. 4.3.2, п. 4.33, п. 4.3.4, п. 4.3.11, п. 4.3.12 сп	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1.13130.2020.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. ст. 76, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п/п. 7.1 - 7.6, п/п. 7.9-7.13 п. 7.16, п. 7.18, п. 7.19 сп 4.131302013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. ст. 51, ст. 54, ст. 61 ст. 62, ст. 83, ст. 86, ст. 91 Федеральный закон от ! 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п. 10 п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55, п. 56. 3. п/п. 3. 1 -3.5, п. 4.1, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 17 таблицы 2, Раздел 7. СП 3.13130.2009 4. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: п/п. 6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1 п.6.2.6, п/п. 6.3.1-6.3.4, п. 6.4. 1 , п. 6.5.1, п. 6.6.1 п. 6.6.27, п/п. 6.6.32-6.6.41, п. 7.1.3, п. 7.2.1, прил. А; 5. п. 4.4, 10.2 и 14 табл. 3, п. 4.5 СП 486.131 1500.2020 6. табл. 7.3 СП 10.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	1. ч. 2, ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 3. п. 5.21 СП 484.1311500.2020.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: ст. 21, 25, 37. 2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч 1, ч. 2 ст. 64. 3. п. 2, 3, 4, 5. 9, 10, 12, 13, 17 42, 48, 50, 52, 54, 60, 124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.