

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«10» февраля 2025 г.
Регистрационный № 76-08-2025-001876

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ
"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "НЕФТЯНИК"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "НЕФТЯНИК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037600602786

ИНН: 7605021168

Место нахождения объекта защиты:

обл Ярославская, г Ярославль, пр-кт Московский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.11.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	18

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2135
1.6.	Объем здания, куб. м	20458
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая пожарная сигнализация (адресно-аналоговая с автоматическим дублированием сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны); - система оповещения и управления эвакуацией тип 3, - внутренний противопожарный водопровод; - система противодымной защиты (вытяжная противодымная вентиляция ВД-1, ВД-2); - наружный противопожарный водопровод.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска не проводился, т.к. объект защиты введен в эксплуатацию до дня вступления в законную силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Стоимость имущества третьих лиц, находящегося в арендуемых по договору аренды помещениях объекта защиты, составляет: - МУК «Централизованная библиотечная система города Ярославля», библиотека-филиал № 11 имени Герасима Лебедева –</p>	

25 262,90 тыс. руб.; - ИП Пономарева Таисия Андреевна – 200 тыс. руб.; - ИП Леонтьева Ольга Валентиновна – 400 тыс. руб.; - ИП Валянов Юрий Михайлович – 426,13 тыс. руб.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 65. - Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.12, п. 4.14.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 62, ст. 68. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 48, п. 49. - Свод правил СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного	Выполняется

		водоснабжения»: п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4, п. 5.11, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 71, п. 72. - Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.13, п. 8.15.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 52, ч.1 ст. 53, ст. 58, ч.3 ст. 27, ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 57, ст. 87. - Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 4.16, п. 4.18, п. 4.19, п. 5.4.2, п. 5.4.6, п. 5.4.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 55, ст. 89. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 16, п. 17, п. 18, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п.	Выполняется

		27, п. 28, п. 29, п. 30, п. 36, п. 37, п. 38, п. 55, п. 393. - Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 7.1, п. 7.4, раздел 9.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 17, п. 26, п. 393. - Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 7.1; п. 7.2; п. 7.3; п. 7.4; п. 7.5; п. 7.6; п. 7.7; п. 7.8; п. 7.9; п. 7.10; п. 7.11; п. 7.12; п. 7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Федеральный закон «123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 91. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 10, подпункт «е» и «о» п. 16, п. 54, п. 55, п. 56, п. 71. - Свод правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»: п. 12.2.1-12.2.2, 13.1.1-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.18, 13.4.1,	Выполняется

		<p>13.5.1-13.5.5, 13.6.1-13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13,13.15.2-13.15.4, 13.15.13-13.15.15, 14.1.2-14.1.4, 15.1, 15.3, 15.10, приложение А таблица А.1 п.п. 9, таблица А.3. -Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: п. 3.1; п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п. 3.5; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.4; п. 4.5; п. 4.6; п. 4.7; п. 4.8; п. 5.1; п. 5.2; п. 5.3; п. 5.4; п. 5.5; табл. 1; табл. 2 п. 6. - СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»: п. 7.2, п. 7.3.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 81, ст. 83, ст. 84, ст. 86. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 10, подпункт «е» и «о» п. 16, п. 54, п. 55, п. 56.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>- статьи 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: части 2,3, 4 ст. 4, ст. 5. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты 2,</p>	Выполняется

3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41,
42, 43, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60,
65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 94, 95, 96,
98, 102, 392, 393, 394, 395, 397,
400, 406, 407, 409, 413, 442. -
приказ МЧС России от 18.11.2021
№ 806 «Об определении Порядка,
видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организациях по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности»