Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» марта 2025 г.
Регистрационный № 76-08-2025-004314

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Учебно-тренировочный центр
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027600788544 ИНН: 7601001107

Место нахождения объекта защиты:
150023, обл Ярославская, г Ярославль, пр-кт Московский, Дом 150

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2023
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	699

1.6.	Объем здания, куб. м	4968
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 3. Водопроводные сети наружного противопожарного водоснабжения с пожарными гидрантами – 2 ПГ.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска не проводился согласно ч. 3 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Договор страхования имущества и убытков от перерыва в производстве от 14.03.2025 № 25РТ 0038 (93Д00316/25). Страховщик: АО «СОГАЗ», период страхования: с 15.03.2025 по 14.03.2026 (договор страхования без полиса).

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. ч. 1 ст. 80; ч. 1 ст. 100 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п. 4.3, п. 4.4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. ст. 62 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п. 4.1, п. 5.2, таблица 2, п. 5.3, таблица 3, п. 8.8, п. 8.9 СП 8.13130.2020. 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п. 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. ч. 1 ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. раздел 8.1, 8.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88, ст. 137 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п. 5.2.3, п. 5.2.6, п. 5.3.4, п. 5.4.2, п. 5.4.3 СП 2.13130.2020. 3. п.6.2.10 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. ст. 52, ст. 53, ст. 89, ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п. 4.2.1, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.11, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. ст. 76, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п/п. 7.1 - 7.6, п/п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7.9-7.13, п. 7.16, п. 7.18, п. 7.19 СП 4.13130.2013.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. ст. 51, ст. 54, ст. 61, ст. 62, ст. 83, ст. 86, ст. 91 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п. 10, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55, п. 56. 3. п/п. 3.1 -3.5, п. 4.1, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 17 таблицы 2, Раздел 7. СП 3.13130.2009. 4. СП 484.1311500. 2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: п/п. 6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1, п.6.2.6, п/п. 6.3.1-6.3.4, п. 6.4.1, п. 6.5.1, п. 6.6.1, п. 6.6.27, п/п. 6.6.32-6.6.41, п. 7.1.3, п. 7.2.1, прил. А; 5. п. 4.4, п. 4.5, п. 10 и п. 48 табл. 3, СП 486.1311500.2020 6. табл. 7.3 СП 10.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. ч. 2, ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 3. п. 5.21 СП 484.1311500.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: ст. 21, 25, 37. 2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарный режим	требованиях пожарной безопасности» ч 1, ч. 2 ст. 64. 3. п. 2, 3, 4, 5. 9, 10, 12, 13, 17, 17(1), 42, 48, 50, 52, 54, 60, 124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.