Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» мая 2025 г.
Регистрационный № 76-08-2025-006802

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание котельной цеха очистных сооружений канализации Акционерного общества «Ярославльводоканал» (АО «ЯВК»)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1087606002384 ИНН: 7606069518

Место нахождения объекта защиты:
обл. Ярославская, г. Ярославль, ш. Тормозное, д. 123

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
19.10.1998
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1163
1.6.	Объем здания, куб. м	8148

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. АУПТ не предусмотрена проектом 2. АПС только в административно-бытовых помещениях. 3. СОУЭ 2 типа 4.Дымоудаление естественное через оконные проёмы и дефлекторы н кровле), механическая-вытяжная. 5. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопровод с установкой ПК-с, водоотдача которых не ниже 2,5 л/с. 5. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 2-х пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 5,5 м от здания котельной с водоотдачей 40 л/с.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб от вероятного сценария развития ЧС для предприятия по Паспорту безопасности принят в размере 20 000 000 рублей. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» № ALFX 12560335892000 от 24.03.2025 г.		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69 пункт 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 4.3 таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 62 пункты 1, 2, 3. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункт 5.2 таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 пункты 1, 2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 8.6, 8.7, 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	безопасности» статьи 57, 58, 59 (пункты 1, 2, 3), 87 пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, таблицы 21, 22. СП 2.13130.2020 «СПЗ. Системы противопожарной защиты" пункт 6.1.1 таблица 6.1 СП 4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 4.1, 4.2, 6.9.2, 6.9.9, 6.9.17, 6.9.18.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 53 пункты 1, 2, 3 статья 89 пункты 1, 3 подпункт 1 (а, б), 2 (а), 8, 10, 11, 12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.2.5, 4.2.6, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 (д, е), 4.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.6, 8.1.8, 8.2.4, 8.2.8 табл.15.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 54 Статья 56 Статья 62 пункты 1, 2 Статья 86 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» пункт 1 с приложениями 1, 3, пункты 5, 8 приложение 6, 12. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 6.9.28 СП3.13130.2009 «СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункты 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.4, 4.8, 5.3, 5.5 раздел 6 табл. 1, раздел 7 табл. 2 СП 10.13130.20 «СПЗ. Внутренний противопожарные водопровод. Нормы и правила проектирования» пункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.13, 6.1.18, 6.1.20 приложение А, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 табл.7.2 СП 8.13130.2020 «СПЗ. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» пункт 5.3 табл. 3. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» пункты 7.1, 7.2(в, е), 7.3 (г), 7.10, 8.1, 8,8.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 103 СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Требование пожарной безопасности» пункт 6.24 СП 484.1311500.2020 «СПЗ. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» пункты 7.1.3.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» пункты 2; 2.1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16 (б, д, е, з, л, н, о), 17, 17,1, 23, 25, 27, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 60, 121, 122, 123, 126, 209, 286, 288, 289,293, 337, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 392, 393, 394, 397, приложение №1, 2. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п. 1, 3, приложение №1 пункты 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, приложение № 2 и 3. ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» пункты 6.2.6, 6.2.7, 6.4.5.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.