Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» мая 2025 г.
Регистрационный № 76-08-2025-007359

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Средняя школа «Провинциальный колледж»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027600692998 ИНН: 7604014104

Место нахождения объекта защиты:
150014, обл Ярославская, г Ярославль, ул Угличская, Дом 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1932
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	254

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	725
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано АПС, СОУЭ 2 типа (звуковая) на базе прибора контроля и управления ППКПОПУ «Минитроник-24». Внутренний противопожарный водопровод отсутствует.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет оценки пожарного риска не проводился.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.69 ч.1; СП 4.13130.2013 (изменение №1) п.4.3 табл.1; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.65; п.73.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4; ст.90 ч.1; ст.68 п.2 раздел 1; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.48; СП 8.13130.2020 п.4.1, п.5.2 табл. 2, п.5.17.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 90 ч. 1; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.71, п.72; СП 4.13130.2013 (изменение №1) п.8.1.1 (а,б), п. 8.1.4; п.8.1.5; п.8.1.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.87 ч.1, ч.2, табл. 21, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11, ст. 88 ч. 1, ч. 2, ч. 3, табл. 23, табл. 24, ч. 7; СП 2.13130.2020 п.5.4.5; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.15, п.16(д)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 88 ч.19, ст.89 ч.1, ч.2, ч.3, ч.7, ч.8, ч.10, ч. 11, ст.134 ч.2, ч.6, ч.8, табл. 27, 28; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п. 23, п. 26, п.27, п. 31, п. 36; СП 1.13130.2020 (с изменениями) п.4.2.7; п. 4.2.9; п. 4.2.13; п.4.2.14; п.4.2.15; п.4.2.16; п.4.2.18; п. 4.2.19; п.4.2.20; п.4.2.21; п.4.2.22; п.4.2.27; п.4.3.2; п.4.3.3; п.4.3.4; п.4.3.5; п.4.3.7; п.4.3.8; п.4.3.12; п.4.4.1; п.4.4.2; п.4.4.3; п.4.4.6; п.4.4.7; п.4.4.9, п.7.12.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1; СП 4.13130.2013 (изменение №1) п.7.1, п.7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 02.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.54 ч.1, ст.61 ч.2, ч.3; ст.68 п.2 раздел 1; ст.83 ч.1, ч.5, ч.7, ст.84 ч.1, ч.4, ч.7, ст.91 ч.1. «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.48; п.54; п.55, п.56; Приказ МЧС РФ от 28.04.2023	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		№408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами 4 и 5 п.54 Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479»; СП 484.1311500.2020 Приложение А табл.А1; СП 486.1311500.2020 п.4.4; СП 3.13130.2009 раздел 6 таб.№1, раздел 7 таб.№2; СП 8.13130.2020 (с изменениями) п.4.1; п.5.2 табл. 2; п.5.17.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.83 ч.9; ст. 103; ст.104; СП 484.1311500.2020 п.5.5; п.5.12: п.5.14; п.6.6.9; п.6.6.27; п.6.6.32; п.7.2; п.7.6.5; СП 486.1311500.2020 п.4.4; СП 3.13130.2009 п.3.4, п.4.4, п.5.3, п.5.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 5; ст. 60; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 25, ст. 37; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.1, п. 2, п.2.1, п.3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 16 (а,б,д,е,к,о), п. 17, п. 17.1, п. 30, п. 32, п. 35, п. 43, п. 50 п. 60, приложение 1, п. 392, п. 393, п.394,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п. 395, п. 397, п. 400, п. 403, п. 405, п. 406, п. 407, п. 409; Приказ МЧС РФ № 806 от 18 ноября 2021 г. «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.