


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» мая 2025 г.

Регистрационный № 76-08-2025-007814



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное учреждение Ярославской области "Великосельский детский дом"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027601070331

ИНН: 7616004157

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ярославская, р-н. Гаврилов-Ямский, с. Великое, ул. Ярославская, д. 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1917

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	668
1.6.	Объем здания, куб. м	3872
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре "042/06-ПС". Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа. Вывод сигнала: прибор "Стрелец". Система противодымной защиты отсутствует. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Наружная противопожарное водоснабжение от водоема, расположенного на расстоянии 100 м от здания.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00(ноль)рублей 00(копеек)</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п.4.3 табл1-Федеральный закон №123ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(с изменениями)ст.4ч.4,ст.69 ч.1; "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.65;п.73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.5.2 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения"- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4 ч.4,ст.90 ч.1; "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.8.1, п 8.6,п.8.7 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты" - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 год.	Выполняется

		"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4.ч.4,ст90,ч.1; "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.71,п.72	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 п 4.8,п 5.2,п.5.3 "Система противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты" - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями)ст.4ч.4,ст.87 ч.1,ч2; "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.15,п.16(д)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п4.2.9,п4.3.3,п.4.3.5,п.4.4.1 "Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы"Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями), ст.89 ч.1,ч2;ч.10,ч.11;ст.134 ч.7,ч.8 "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.23,п.26,п.27,п.31,п.36	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2020 п7.1 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты" Федеральный	Выполняется

		закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4 ч.4,ст.90 ч.1	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009п3.1-3.5,п.4.4,п4.6-4.8,п.5.1-5.5 "Системы противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Требования пожарной безопасности" - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.54 ч.1,ст.84 ч.1,ч.2,ч.7;ст.91,ст.68,ст.86 "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.48	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п.6.6.32,п.6.6.27, п.5.5,п.5.12,п.5.14 "Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты". Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями)ст.103	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	"Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 2,п.3,п.5,п.19,п.21-32,34-37,п.60,63 65,67,71,73	Выполняется