

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» августа 2025 г.

Регистрационный № 76-08-2025-012386



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Лечебный корпус Литер А

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177627024740

ИНН: 7606114224

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт. Октября, д. 54

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1938

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	11	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	962	
1.6.	Объем здания, куб. м	10331	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	3 типа	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
не проводилась			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.08.2008 г. № 128-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4; ст. 69 ч.1; СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1);п.4.3 таблица 1 "Правила противопожарного режима в РФ" утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (с изменениями) п.65; п.73	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.08.2008 г. № 128-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4; ст. 90 ч.1; ст.68 п.2 раздел 1 "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (с изменениями) п.48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.08.2008 г. № 128-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4; ст. 90 ч.1; "Правила противопожарного режима в РФ" утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (с изменениями) п.71; п.72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.08.2008 г. № 128-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4; ст. 87 ч.1, 2; таблица 21, ч.3, 5, 6, 7, 11; ст. 88 ч.1, 2, 3, таблица 23, таблица 24 ч.7 "Правила противопожарного режима в РФ" утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (с изменениями) п.13; п.15, п.16 (д)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	Федеральный закон от 22.08.2008 г. № 128-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пути и выходы	безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4; ст. 89 ч.1, 2, 3, 7, 8, 10, 11; ст. 134 ч.1, 2, 3, 6; таблицы 27, 28, 29 "Правила противопожарного режима в РФ" утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (с изменениями) п.23, п.25, п.26, п.27(а, б, в, г, д); п.31, п.36	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.08.2008 г. № 128-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4; ст. 90 ч.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.08.2008 г. № 128-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 4 ч. 4; ст. 54 ч.1; ст.83 ч. 1, 5, 7, 9; ст. 84 ч.1, 4, 7; ст. 91 ч.1; ст. 90 ч. 1; ст. 68 п.2 раздел 1, ст.86; "Правила противопожарного режима в РФ" утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (с изменениями) п.55,56,48	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.08.2008 г. № 128-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст. 103	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	Выполняется

противопожарный режим		
-----------------------	--	--