



«01» октября 2025 г.
Регистрационный № 76-08-2025-015788

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Комплекса сооружений Угличского шлюза № 10У Рыбинского района
гидротехнических сооружений – филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения «Канал имени Москвы»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ
ИМЕНИ МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1157746363983

ИНН: 7733231361

Место нахождения объекта защиты:

152611, обл Ярославская, р-н Угличский, г Углич, ул Речная, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.10.1947

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	30
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3337

1.6.	Объем здания, куб. м	124270
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Внутренний противопожарный водопровод - пожарные краны д=51 мм, 3 шт. Наружный противопожарный водопровод - требуется ремонт. Система противодымной защиты - отсутствует (не требуется). Система пожарной сигнализации - адресно-аналоговая. Система пожаротушения - в наличии требует замены (монтаж в 2011 г.). Система оповещения и управления эвакуацией - 1 типа.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска не проводится в связи с выполнением обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в соответствии с ч.3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Имущество третьих лиц на объектах отсутствует</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3, табл. 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 2 ч. 36; статья 69 ч. 1, ч. 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» п. 65, п. 74.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.п. 3.6., 4.1, 5.3, 8.8, раздел 10. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 68 ч.1 - 4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» п. 48.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.1, п. 4.3, п. 4.12, п.	Выполняется

		4.15, п. 7.1, п. 8.2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 ч.1, ст. 98 ч.1, ч.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» п. 71, п. 72.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1, раздел 6.1, раздел 6.2, раздел 6.5. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», раздел 6.1, раздел 6.2, раздел 6.6. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 80 ч.1, ст. 87, ст. 57, ст. 58. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» п. 13, п. 16.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.3. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» п. 5, п. 16, п. 17, п. 23, п. 26, п. 27, п. 28, п. 36, п. 37.	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» раздел 5, п 6.1, п. 6.2, раздел 6.6, раздел 7.1. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 3.69, раздел 5. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.1 - п. 3.5, п. 4.1 – п. 4.8. СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1 - п.4.5, п. 5.3, п. 5.8, п. 5.10, п. 5.17, п. 8.5, п. 8.8. СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» раздел п. 4.1 – п. 4.6, раздел 6.2. Федеральный закон №123-ФЗ от</p>	Выполняется

		<p>22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, ст. 55, ст. 56, ст. 61, ст. 62. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» п.10, п. 48, п.50, п. 52, п.54.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п.3.5, п 4.1 – п. 4.8. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» раздел 5, п. 6.1, п. 6.3, п. 6.6, п. 7.1. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.3.69, раздел 5. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1 - п. 4.5, п.5.3, п. 5.8, п. 5.10, п. 5.17, п. 8.5, п. 8.8. СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п. 4.1 – п. 4.6, раздел 6.2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» глава 26, ст. 84, ст.</p>	Выполняется

		52. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 42, п. 55.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» п.2 – п.17, п. 23, п.25 - п.27, п.32, п. 35 - п.37, п.43, п.48 - п.52, п.54 - п.56, п.60, п.63, п.65, п.73, п.392 – п.394, п.397, п.403, п.407 - п.409. Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.1.1- 4.5.4, приложение.	Выполняется