## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ярославской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«29» октября 2025 г. Регистрационный № 76-08-2025-017514



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Радиотелевизионная передающая станция (РТПС) Волга

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта зашиты:

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739456084

ИНН: 7717127211

Место нахождения объекта защиты:

152750, обл Ярославская, р-н Некоузский, п. Волга, ул Лесная, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.09.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные
		здания, сооружения,
		производственные и
		лабораторные помещения,
		мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1825
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	10179

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет
	опасности, категория зданий, сооружений по	
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	Автоматическая пожарная
	(системы противодымной защиты, пожарной	сигнализация: выполнена на
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	база многоблочного прибора
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	контроля и управления в
	противопожарные водопроводы)	составе: пульт контроля и
		управления «С2000», блок
		«Сигнал-20П», блока
		индикации С2000-БИ, бокс
		2х17 А.ч производства ЗАО
		«НВП «Болид», блока питания
		БИРП-24-4,0 производства
		ООО «К-инженеринг» всех по
		1 шт., пожарных извещателей
		ИП 101-1 А в количестве 67
		шт., ИПД 3-1М производства
		ЗАО «Артон» в количестве 82
		шт., ИДПЛ-Д производства
		ООО «Полисервис» в
		количестве 3 шт., ИПР-3СУ
		производства ООО «ИРСЭТ-
		Центр» в количестве 9 шт.
		СОУЭ 2-го типа; в составе
		световых оповещателей
		«ВЫХОД» в количестве 14
		шт., световых оповещателей
		«СТРЕЛКА» в количестве 3
		шт. марки «Молния»
		производства ООО «ВИСТЛ»
		и звуковых оповещателей
		«Свирель» в составе 8 шт.
		производства ООО «Аврора-
		Биниб». Противодымной
		защиты в здании нет.
		Внутреннего пожарного
		водопровода в здании нет.
		Наружный пожарный

		пожарный н	: на территории 1 водоема 100 м3, 1 арного водоема).
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенная на объек	ге защиты
	_	цился расчет пожарного риска. В раз	
		южарного риска, а также комплекс в	
	дополнительных инженер	но-технических и организационных	мероприятий для
	обеспечения допустим	ого значения уровня пожарного рись	а, в том числе
	перечень и	тип систем противопожарной защит	ы)
	Расчет п	ожарного риска не проводился	
3.	Оценка возможног	го ущерба имуществу третьих ли	ц от пожара
		ьно, исходя из собственной оценки в	
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо приводятся реквизи	ты документов
		страхования)	
Оце	нка возможного ущерба им	уществу третьих лиц: лица, арендую	щие помещения в
здані	ии самостоятельно ежегодно	о осуществляют страхование имущес	тва и гражданской
		ответственности.	
4.	<u>Сведения о выполно</u>	<u>ении мероприятий по обеспечен</u>	ию пожарной
	безопасности, выполнен	<u>ние которых должно обеспечива</u>	<u>ться на объекте</u>
		<u>защиты</u>	
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	- Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	расстояния между	N 123-ФЗ Статья 69. п.3.	
	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное	- СП 8.13130.2020 Пункт 5. п.4,	Выполняется
	противопожарное	п.5.17.	
	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для	- СП 4.13130.2013 (с изменениями)	Выполняется
	пожарной техники	п.8.1.1, п.8.1.4, п.8.1.5, п. 8.1.6.	
4.4.	Конструктивные и	<ul> <li>Федеральный закон от 22.07.2008</li> </ul>	Выполняется
	объемно-планировочные	N 123-ФЗ: ст.87 ч.1, ч.2, табл. 21,	
	решения, степень	ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11, ст. 88 ч. 1, ч.	
	огнестойкости и класс	2, ч. 3, табл. 23, табл. 24, ч. 7; -	
	конструктивной пожарной	«Правила противопожарного	
		r	1

4.5.	Обеспечение безопасности	режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года (с изменениями) № 1479 п. 16 (д, е, ж, к, о) СП 1.13130.2020 (с изменениями)	Выполняется
1.5.	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.4.2.7, п.4.2.13, п.4.2.16, п.4.2.18, п. 4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.3, п. 4.3.5, п.4.3.6, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.9 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ 16 сентября 2020 года (с изменениями) № 1479 п. 23, п. 26, п. 27, п. 31, п. 36, п. 37.	Бынолиметел
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.7.1 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 90. п.1, п.п.1, п.п.2, п.п.3.п.2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- СП 484.1311500.2020 приложение А, таблица А1 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года (с изменениями) № 1479 п. 48, п. 54, п.55 Федеральный закон от 02.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.54 ч.1, ст.83 ч.5, ч.7, ст.84 ч.1, ч.2, ч.7, ст.91 ч.1, ч.2 ст.68 п.3 СП 3.13130.2009 раздел 6 таблица 1, раздел 7 таблица 2 СП 8.13130.2020 (с изменениями) п. 4.1, п.5.17.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	484.1311500.2020 п 4.4, п. 5.5, п. 5.12, п. 5.14, п. 6.6.9, п. 6.6.32, п. 6.6.27, п. 7.2 СП 3.13130.2009 п. 3.4, п. 4.4, п. 5.3, п. 5.5.	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями) ст. 25, ст. 37 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года (с изменениями) № 1479 п.1, п. 2, п. 2.1, п.3, п. 4, п. 5, п.9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 16 (а, б, д, е, о), п.17.1, п. 30, п. 32, п. 35, п. 43, п. 60 приложение 1, п. 392, п. 393 (а, г, д, е, к, л, м), п. 394, п. 395, п. 397,	Выполняется
		п. 400, п. 403, п. 405, п. 406, п. 407, п. 409 Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 СП 9 13130 2009 п. 4 1 1	