

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» ноября 2025 г.

Регистрационный № 76-08-2025-019359



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание введено в эксплуатацию в 1968 году, реконструкция и изменение класса функциональной пожарной опасности проведено в 2010 году, (проведена перепланировка и техническое переоснащение здания проект ООО «ПИ «Спецстройпроект» 32-10-АР, проект АПС 2010-169-АК, проект 100-10спеш-п-АУТП).

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Елашкин Юрий Николаевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 309503206100076

ИНН: 503200670386

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Победы, д. 16Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,

		офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	583
1.6.	Объем здания, куб. м	5797
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) на базе приемно-контрольного прибора «С 2000-КДЛ».</p> <p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, оповещатель звуковой «Свирель-2». Помещения серверной оборудованы газовым пожаротушением.</p> <p>Система противодымной защиты отсутствует.</p> <p>Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от 2 ПК.</p> <p>Наружноепротивопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии менее 100 м от здания</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	Оценка не проводилась	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Расчет оценки пожарного риска не проводился

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.69 ч.1; - СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.4.3. табл.1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.65; п.73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4; ст.68 п. 1, п.2 раздел 1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.48; - СП 8.13130.2020 (с изменениями) п. 4.1, п. 5.2, табл. 2, п. 5.17.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями)	Выполняется

		ст.4 ч.4, ст. 90 ч. 1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.71, п.72; - СП 4.13130.2013(с изменениями) п.8.1.1, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.6.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.87 ч.1, ч.2, табл. 21, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11, ст. 88 ч.1 ч. 2, ч. 3, табл. 23, табл. 24, ч. 7; - СП 2.13130.2020 (с изменениями) п. 4.8; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.15, п.16 (д).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.89 ч.1, ч.2, ч.3, ч.8, ч.10, ч. 11, ст.134 ч.1 ч.2, ч.3, ч.6, табл. 27, 28; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями), п. 23, п. 25, п. 26, п.27, п. 31, п.36, п. 37. - СП 1.13130.2020 (с изменениями) п.4.2.9, п.4.2.13, п. 4.2.14, п. 4.2.15, п.4.2.16, п. 4.2.17, п. 4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.3.8, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6, п.4.4.9.	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1; - СП 4.13130.2013(с изменениями) п.7.1, п. 7.14; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п. 17.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 02.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.54 ч.1, ст. 61 ч. 2, ч. 3, ст.68 п.2 раздел 1, ст.83 ч.1, ч. 5, ч.7, ст.84 ч.1, ч.4, ч.7, ст. 86, ст.91 ч.1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п. 48, п. 50, п. 54, п. 55, п. 56; - приказ МЧС РФ от 28.04.2023 г. № 408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479. - - СП 484.1311500.2020 (с изменениями) приложение А табл.А1; - - СП 485.1311500.2020 раздел 4.7 п. 5.1 - - СП 486.1311500.2020 (с изменениями) п.4.4; - СП 3.13130.2009 раздел 6	Выполняется

		таблица 1, раздел 7 таблица 2; - СП 8.13130.2020 (с изменениями № 1) п. 4.1, п.5.2 табл. 2, п.5.17; - СП 10.13130.2020 п. 7.6 табл. 7.1 и табл. 7.2, п. 7.15.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст. 83 ч. 9, ст. 103, 104. - СП 3.13130.2009 п.3.4, п. 4.4, п.5.3, п. 5.5; - СП 7.13130.2013 (с изменениями) п. 7.2; - - СП 484.1311500.2020 (с изменениями) п.5.5; п. 5.12, п. 5.14, п.6.6.9, п.6.6.27, п.6.6.32, п. 7.2, п. 7.6.5, п. 7.6.15; - - СП 485.1311500.2020 раздел 4.8 п. 9.2.2, п. 9.6.1. п. 9.7.2, п. 9.8.2, п. 9.14.1, п. 9.16.2 - - СП 486.1311500.2020 (с изменениями) п.4.4.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 5; ст. 60; - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями) ст. 25, ст. 37; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.1, п. 2, п. 2.1, п.3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 16 (б,д,е,к,о), п. 17, п. 17.1, п. 30. п. 32, п. 35, п. 43, п. 60, приложение 1, п. 94, п. 95, п. 98, п. 102, п. 392, п. 393, п.394, п. 395, п. 397, п. 400, п. 403, п. 405, п. 406, п. 407, п. 409; - - Приказ МЧС РФ № 1120 от 16	Выполняется

		<p>декабря 2024 г. «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4; - ГОСТ Р 59641-2021 (с изменениями), п. 4.1.</p>	
--	--	--	--