


«18» декабря 2025 г.

Регистрационный № 76-08-2025-020659



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно-производственный корпус

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ МИР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027601048188

ИНН: 7608001240

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ярославская, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.02.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3785
1.6.	Объем здания, куб. м	56362
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (АПС) на базе приемно-контрольного прибора «Сигнал ЗМ-1», «Фотон»; Имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на базе приемно-контрольного прибора «Сигнал ЗМ-1»; Передача извещений о пожаре на пульт централизованного управления отсутствует; Система автоматического пожаротушения отсутствует; Система противодымной защиты отсутствует; Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от 10-ПК; Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на территории, на расстоянии от здания 56 и 67 метров.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>	

<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4,ст.69 ч.1; -СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.4.3 табл.1; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.65; п.73.	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4; ст.62, ст.68; -«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.48; -СП 8.13130.2020 (с изменениями) п.4.1, п.4.2; п.5.3 табл. 3, п.5.17.	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	-Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 90 ч. 1; -«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.71, п.72; -СП 4.13130.2013(с изменениями) п.8.1.1, п.8.1.4,	Выполняется

		п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.2.3; п.8.2.5.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.87 ч.1, ч.2, табл. 21, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11, табл. 22; ст. 88 ч.1 ч. 2, ч. 3, табл. 23, табл. 24, ч. 7; -СП 2.13130.2020 (с изменениями) п. 4.8; -«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.13, п.15, п.16 (д,л).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.88 ч.19; ст.89 ч.1, ч.3, ч.8, ч.10, ч. 11, ч.12, ст.134 ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч.18 табл.27,28; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями), п.5, п. 23, п.25, п. 26, п.27, п. 31, п.36; - СП 1.13130.2020 (с изменениями) п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п. 4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.1п. 4.2.22, п. 4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.9, п.7.6.3 табл.11, табл. 12, п.8.1.1, п.8.1.8.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1; -СП	Выполняется

		4.13130.2013(с изменениями) п.7.1, п.7.3, п.7.5, п.7.6, п.7.13, п.7.14; -«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.17.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-Федеральный закон от 02.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.54 ч.1, ч.2, ст.68 п.2 раздел 1; ст.83 ч.1, ч.5, ч.9, ст.84 ч.1, ч.4, ч.7, ст.86 ч.1, ч.2; ст.90 ч.1,ст.91 ч.1, ч.2. -«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (с изменениями) п.48, п.50 п.54, п.55, п.56; -«Приказ МЧС РФ от 28.04.2023 №408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами 4 и 5 п.54 Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479»; -СП 484.1311500.2020 (с изменениями) Приложение А табл. А1; -СП 486.1311500.2020 (с изменениями) п.4.4; -СП 3.13130.2009 раздел 6 таб.№1, раздел 7 таб.№2; -СП 8.13130.2020 (с изменениями) п.4.1; п.5.3 табл. 3; п.5.17; -СП 10.13130.2020 п. 7.6 табл. 7.1, табл. 7.2, п.7.15; -ГОСТ Р 59643-2021 п.7.3.1.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>безопасности» (с изменениями) ст.83 ч.9; ст. 103 ч.2, ч.4; -СП 484.1311500.2020 (с изменениями) п.5.5; п.5.12: п.5.14; п.6.6.9; п.6.6.27; п.6.6.32; п.7.2; -СП 486.1311500.2020 (с изменениями) п.4.4; -СП 3.13130.2009 п.3.4; п.4.4; п.5.3, п.5.5.</p>	
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>-Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 5, ч.3, ч.4; ст. 60 ч.1, ч.2; -Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями) ст. 25, ст. 37; -«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.1, п. 2, п.2.1, п.3, п. 4, п.5, п.9,п.10, п.11, п.12, п.13, п.16(а,б,д,е,к,л,о), п.17.1,п.31, п. 32, п. 35, п. 43, п. 60 приложение 1, п. 392, п. 393, п.394, п. 395, п. 397, п.400, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409; -Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" приложение №1, приложение</p>	<p>Выполняется</p>

		№2, приложение №3, приложение №4; -ГОСТ Р 59641-2021 (с изменениями) п.4.1.	
--	--	---	--