

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» февраля 2026 г.

Регистрационный № 76-08-2026-002761



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Казарма на 50 человек ФГКУ 5 ПУЦ ФСБ России

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "5
ПОГРАНИЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037601403212

ИНН: 7614003285

Место нахождения объекта защиты:

обл Ярославская, р-н Борисоглебский, д Погорелка

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.10.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	190

1.6.	Объем здания, куб. м	3464						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (тип исполнения – аналоговая, 1 типа). ППК «Гранит- 8» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1М – 84 шт., извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103/5 – 84 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3 СУ – 15 шт., оповещатель световой «Выход» - 15 шт., оповещатель звуковой "Сирена" – 10 шт.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 ст. 69 СП 4.13130.2013 п.:4.3 табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 ст. 62 и ст. 68 СП 8.13130.2009 п.: 5.2. табл. 2, п.8.7., п.9.9-9.12	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 ст. 76 СП 4.13130.2013 п.:8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123: ст.57, ст.58, ст.80, ст.87, ст.88, ст.134, ст.138, табл. 21-24, табл. 28-29 СП 4.13130.2012 п.: 5.2.3, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.8, 5.4.16, 5.4.18 СП 4.13130.2013 п.: 4.2, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123: ст. 53, ст. 89 п. 26 ППР в РФ СП 1.13130.2009 п.:4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 5.2.17, 2.18, 5.2.28, 5.2.29.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123: ст.89, ст.90. СП 4.13130.2013 п.: 7.1-7.3, 7.8, 7.13-7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123: ст.54, ст. 56, ст. 60, ст. 62, ст. 81, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91 СП 3.13130.2009 п.: 13.1.11, 13.2.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.3.1-13.13.3, 13.14, 13, 15, 14.1-14.5, 15.4, прил. А СП 6.13130.2009 СП 7.13130.2013 п.: 6.1-6.18, 6.22-6.24, 7.2, 7.11, 7.12, 7.14-7.16, 7.19, 8.1, 8.5, 8.6, 8.8.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	СП 5.13130.2009 п.: 14.1-14.5 СП 7.13130.2013 п.: 6.24	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ разделы: I, III, V п.: 395, 398, 400, 405, 406, 409, 413 СП 9.13130.2009 п.: 4.11, 4.1.8, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.3.4. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806	Выполняется