

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ярославской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«13» апреля 2026 г.

Регистрационный № 76-08-2026-006023



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
«Некоузский образовательный комплекс», Центр развития ребенка – детский сад  
«Некоузский №2»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "НЕКОУЗСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027601491631

ИНН: 7620003741

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ярославская, р-н. Некоузский, с. Новый Некоуз, ул. Вокзальная, д. 25

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.02.1968

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	833
1.6.	Объем здания, куб. м	3328
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>На объекте предусмотрена интегрированная система охраны «Орион» фирмы «Болид». Система «Орион» включает в себя: Пульт контроля и управления С 200М Контролер двух проводной линии связи с 2000-КДЛ Адресный релейный блок С2000 СП1 Устройство коммутационное УК ВК 02 Адресный расширитель Адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель ДИП-34А Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А С 2000 КПБ Вывод сигнала: прибор «Дельта». В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения используется вырытый водоем с пирсом на ул. Вокзальной на расстоянии 150 м. от здания, так же источником противопожарного водоснабжения может использоваться водоем на частной территории по ул. Колхозной на расстоянии 30 м</p>

			от здания детского сада, но проезд затруднен, так как проходит по детской игровой площадке.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Расчет оценки пожарного риска не проводился			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.69 ч.1; -СП 4.13130.2013 (с изменениями №1) п.4.3 табл.1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.65; п.73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический	Выполняется

	водоснабжение	регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4; ст.90 ч.1; ст.68 п.2 раздел 1; -«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.48; п. 49; п.75; п. 71 - СП 8.13130.2020 п. 4.1, п.5.2 табл. 2, п.5.17., п. 10.1, п. 10.2, п. 10.3, п.10.4, п. 10.8, п. 10.10	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 90 ч. 1; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п.71, п.72; - СП 4.13130.2013 (с изменениями №1) п.8.1.1, п.8.1.3, п.8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.6;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.87 ч.1, ч.2, табл. 21, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11, ст. 88 ч. 1, ч. 2, ч. 3, табл. 23, табл. 24, ч. 7; -СП 2.13130.2020 п. 4.8; -СП 4.13130.2013 п. 5.1.2; - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изменениями) п. 13, п. 15, п. 16(д).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями)	Выполняется

		<p>ст.4 ч.4, ст. 53, ч. 1, ч.2, ст. 82 ч. 2, ч.9, ст. 83 п. 7, ст. 88 ч.19, ст.89 ч.1, ч.2, ч.3, ч.8, ч.10, ч. 11, ст.134 ч.2, ч.6, табл. 27, 28, 29, 3; -«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ 16 сентября 2020 года № 1479( с изменениями) п. 17, п. 23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 31, п. 36, п. 37; -СП 1.13130.2020 п.4.2.7, п. 4.2.9, п.4.2.13, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п.4.3.3, п. 4.3.5, п.4.3.7, п.4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п.4.4.3, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п.4.4.9, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 5.2.1., п. 5.2.2, табл. 1, п.5.2.3, п. 5.2.4.;</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>-Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1; - СП 4.13130.2013 (с изменениями №1) п.7.1, п. 7.14 - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479( с изменениями) п. 17 -ГОСТ Р 52254-2009</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>-Федеральный закон от 02.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 , ч. 3, ч.4, ст.54, ч.1, ч.2 ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ст.84 ч.1, ч.4, ч.7, ст.91 ч.1, ст.90 ч.1; ст.68 п.2 раздел 1; -«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 10, п. 48, п.50, п. 51, п. 54, п.55,</p>	Выполняется

		<p>п.56; СП 484.1311500.2020, приложение А, таблица А1. -СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.4., таблицы № 1, 2, 3, 4, - приказ МЧС РФ от 28.04.2023 г. № 408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479»; - СП 3.13130.2009 раздел 6 таблица 1, раздел 7 таблица 2; - СП 8.13130.2020 п. 4.1, п.5.2 табл. 2, п.5.17, п. 10.4, п. 10.8, п. 10.10</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст. 103; ст. 82 п. 2, п. 8, ст. 84 п. 7. - СП 484.1311500.2020 п.5.5, п. 5.12, п. 5.14, п.6.6.9, п. 6.6.27, п. 6.6.32, п. 7.2; - СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.3. п. 4.4. таблицы № 3, - СП 3.13130.2009 п.4.3., п. 4.4., п. 5.3, п. 5.5. - СП 486.1311500.2020 п.4.4</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) ст.4 ч.4, ст. 5; ст. 60. - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 22.12.2020) ст. 25, ст. 37; - «Правила противопожарного режима в РФ»,</p>	Выполняется

утвержденные постановлением  
Правительства РФ от 16 сентября  
2020 года № 1479( с изменениями)  
п.1, п. 2,п. 2.1., п.3, п. 4, п. 5, п. 9,  
п.10, п. 11, п. 12, п. 16 ( д, е, о), п.  
17.1, п. 30, п. 32, п. 35, п. 43, п. 60  
приложение 1, п. 392, п. 393 (а, г, д,  
е, з, к, л), п. 394, п. 395, п. 397, п.  
400, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409; -  
Приказ МЧС N 1120 «Об  
определении порядка, видов,  
сроков обучения лиц,  
осуществляющих трудовую или  
служебную деятельность, по  
программам противопожарного  
инструктажа, требований к  
содержанию указанных программ,  
порядка их утверждения и  
согласования и категорий лиц,  
проходящих обучение по  
дополнительным  
профессиональным программам в  
области пожарной безопасности»; -  
ГОСТ Р 59641-2021 ( с  
изменениями) п. 4.1. - ПУЭ  
(правила устройства  
электроустановок); - СП  
9.13130.2009 п. 4.1.1