


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» апреля 2026 г.

Регистрационный № 76-08-2026-006598



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

"Отель "Музыка и Время"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ "МУЗЫКА И
ВРЕМЯ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1237600011956

ИНН: 7604394960

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ярославская, г. Ярославль, наб. Волжская, зд. 33Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	273
1.6.	Объем здания, куб. м	2065

1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) на базе Сигнал-20М. Система светового оповещения на базе оборудования "Молния-12". Для передачи извещений о пожаре на пульт централизованного управления используется РСПИ Андромеда. Наружная противопожарная водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200м от здания.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.5 ч.4, ст.69 ч.1; СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.4.3 табл.1; "Правила противопожарного режима в РФ", утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (с изменениями) п.65; п.73.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.68 п.2 раздел 1; "Правила противопожарного режима в РФ", утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (с изменениями) п.48; п.49.; СП 8.13130.2020 (с изменениями) п.4.1; п.5.2 табл. 2; п.5.17.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.90 ч.1; "Правила противопожарного режима в РФ", утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (с изменениями) п.71; п.72.; СП 4.13130.2013 (с изменениями) п.8.1.1(а,б); п.8.1.4; п.8.1.5; п.8.1.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.87 ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11; ст. 88 ч.1, ч.2, ч.3, ч.7, табл. 21, табл. 23, табл. 24; "Правила противопожарного режима в РФ", утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (с изменениями) п.13; п.15; п.16 (д).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4 ч.4; ст.88 ч.19, ст.89 ч.1, ч.2, ч.3, ч.8, ч.10, ч.11, ст. 134 ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.12, ч.16, табл. 28, 29; "Правила противопожарного режима в РФ", утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (с изменениями) п.23; п.25; п.26; п.27; п.31; п.36; п.37; СП 1.13130.2020 (с изменениями) п.4.2.7; п.4.2.9; п.4.2.13; п.4.2.14; п.4.2.15; п.4.2.16; п.4.2.18; п.4.2.19; п.4.2.20; п.4.2.21; п.4.2.22; п.4.2.27; п.4.3.2; п.4.3.3; п.4.3.4; п.4.3.5; п.4.3.7; п.4.3.8; п.4.3.12; п.4.4.1; п.4.4.2; п.4.4.3; п.4.4.6; п.4.4.7; п.4.4.9; п.7.4.1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4 ч.4; ст.90 ч.1; "Правила противопожарного режима в РФ", утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (с изменениями) п.17; СП	Выполняется

		4.13130.2013 (с изменениями) п.7.1; п.7.13; п.7.14.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 02.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.54 ч.1, ст.68 п.2 раздел 1, ст.83 ч.1, ч.5, ч.7, ст.84 ч.1, ч.4, ч.7, ст.90 ч.1, ст.91 ч.1; "Правила противопожарного режима в РФ", утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (с изменениями) п.48, п.54, п.55, п.56; Приказ МЧС РФ от 28.04.2023 г. № 408 "Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвёртым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479. СП 484.1311500.2020 приложение А табл.А1; СП 486.1311500.2020 п.4.4; СП 3.13130.2009 раздел 6 таб.№1, раздел 7 таб.№2; СП.8.13130.2020 (с изменениями) п.4.1, п.5.2 таб.№2, п.5.17.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.83 ч.9, ст.103; СП 3.13130.2009 п.3.4, п.4.4, п.5.3, п.5.5; СП 484.1311500.2020 п.5.5; п.5.12, п.5.14, п.6.6.9, п.6.6.27, п.6.6.32, п.7.2; СП 486.1311500.2020 п.4.4.	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями) ст.4 ч.4, ст.5; ст.60; Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями) ст.25, ст.37; "Правила противопожарного режима в РФ", утверждённые постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 (с изменениями) п.1, п.2. п.2.1, п.3, п.4, п.5, п.9, п.10, п.11, п.12, п.16(а,б,д,е,к,о), п.17.1, п.30, п.32, п.35, п.43, п.60, приложение 1, п.93, п.392, п.393, п.394, п.395, п.397, п.400, п.403, п.405, п.406, п.407, п.409; Приказ МЧС РФ №1120 от 16 декабря 2024 г. "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность , по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3; ГОСТ Р 59641-2023 п. 4.1.</p>	Выполняется