

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» декабря 2021 г.

Регистрационный № 77-08-2021-000004



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «МАГСТОРН»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНОЕ
ПОЖАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛИДЕР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177746962821

ИНН: 7720394471

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1917

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	300

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	6000
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация (адресная) 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (III тип) 3. Внутренний противопожарный водопровод
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска в здании составила $0,54 \cdot 10^{-6}$. Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - предусмотреть заполнение проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EIS 30, оборудованными устройствами для самозакрывания, а также уплотнениями в притворах в местах согласно приложению «Схемы участков замера» в отчете по оценке пожарного риска; - предусмотреть заполнение проемов в стене ЛК1 (нумерация лестничных клеток принята согласно приложению «Схемы участков замера» в отчете по оценке пожарного риска) на 1-м этаже элементами, не снижающими предел огнестойкости стен данной лестничной клетки; - предусмотреть в качестве аварийных выходов со 2, 3, 4 этажей наружную лестницу Л4. Не размещать мебель, оборудование и другие предметы на указанной лестнице, а также на выходах в нее; - предусмотреть численность человек одновременно находящихся в здании не более 35 и не более 20 на любом из этажей. При проведении расчета по оценке пожарного риска учитывались системы противопожарной защиты: - автоматическая пожарная сигнализация; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III типа; - заполнение проемов в противопожарном исполнении.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

	страхования)		
Договор страхования имущества № SYS1869024346 от 16 декабря 2020 г.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст. 4, 69 123-ФЗ, п. 4.3, 4. 12 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	отсутствует	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст. 4, ч.1 ст. 90 123-ФЗ п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.12 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст. 4, 57, 58, 87, ч. 14 ст. 88 123-ФЗ п.п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.4, 6.6.1, 6.7.9 СП 2.13130.2020 п.п. 4.16, 5.1.2, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.16 СП 4.13130.20213	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 4 ст.4, ч. 1, 3, 4 ст. 89 123-ФЗ 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2, 4.2.12, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.9 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.4 ст. 4, ст. 90 123-ФЗ п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.16 СП 4.13130.20213	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	ст. 54. 62, 68, 84, 86, 91, ч.1,4,5,6,7,9, ст. 83, 127 123-ФЗ п.п. 3.1, 3.2,3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, разд. 6, раз. 7 СП 3.13130.2009 п.п. 13.1.1, 13.1.4,	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	13.1.8, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.13, 13.3.14, 13.3.15, 13.3.16, 13.3.17, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1, 13.13.3, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.5, 13.15.6, 13.15.7, 13.15.9, 13.15.10, 13.15.11, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 13.15.16, 13.15.17, 13.15.18, 13.15.19, 13.15.20, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.8, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 16.3 СП 5.13130.2009 п.п. 6.1.13, 6.2.2, 6.2.18, 6.2.5, 6.2.6, 7.6, 7.15 СП 10.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.4, с. 4, ст. 55, 82, 83, 84, 103 123-ФЗ п.п. 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 14.1, 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 37 123-ФЗ п.п. 2-6, 8-32, 34-38, 40-45, 47-52, 54-56, 60, 63, 65-67, 69-74, 77,78, 84-87, 286-288, 308-334, 336-372, 395-404, 406-409, 412,413 ППР № 1479	Выполняется