Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» января 2022 г.
Регистрационный № 77-08-2022-000199

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Апарт-отель «Колайф» по адресу г. Москва, Госпитальная пл. 1/10
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЙ КВАРТАЛ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1115017000890 ИНН: 5017090146

Место нахождения объекта защиты:
-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
03.06.2014
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	800
1.6.	Объем здания, куб. м	14880

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- АПС адресно-аналогового типа; - СОУЭ 3типа; - внутренний противопожарный водопровод 1 струя 2.5 л/с; - ПДЗ (дымоудаление из коридоров длиной более 15 м без естественного проветривания).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетное значение величины пожарного риска составляет 0.152.10-6, и не превышает допустимое значение уровня пожарного риска 1.10-6.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Полис №024-078-020800/21страхования имущества юридического лица от 12 июля 2021г. Территория страхования: г. Москва, Госпитальная пл., д.1/10 Страховая сумма: 57 037 478, 52 (пятьдесят семь миллионов, тридцать семь тысяч, четыреста семьдесят восемь рублей, пятьдесят две копейки)		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	существующие, исторические. СП4.13130.2020 пп.4.4-4.13, табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№123-ФЗ ст.68; СП8.13130.2020 п.5.2, табл.2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ ст.90 ч.1, существующее положение, историческая застройка	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123-ФЗ ст.35, 36, 37,39, 40, 29; пп. 5.2.7, 5.4.3-5.4.6, 6.7.1, табл.6.9 СП2.13130.2020; пп.5.1.1-5.1.4, 5.4.2 СП413130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пп.4.2.1-4.2.3, 4.2.5, 4.2.7-4.2.12, 4.2.16-4.2.22, 4.2.24, 4.3.2-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.8, 4.4.16, 4.4.20, 7.1.1, 7.2.1 СП1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пп.7.1, 7.2 СП4.13130.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№123-ФЗ ст.54, 84, 91 СП Автоматическая пожарная сигнализация пп.5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.3, 6.3.4, 6.4-6.6, 7.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.5, 7.7, прил.А пп.А1-А3 таблА1. СП..13130.2020 пп.7.2-7.6, 7.8, 7.11-7.13, 7.18-7.22. СП10.13130.2020 пп 6.1.1-6.1.13, 6.1.16-6.1.21, 6.1.23-6.1.25, 6.1.28, 6.2.1-6.2.7, 6.2.11-6.2.12, 6.2.14-6.2.17, 6.2.19-6.2.20, 7.6, 7.7, 7.9, 13.1-13.2, 13.4, 13.12, 13.13, 13.15, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.6, 14.1.8, 14.2, 14.3, 14.4,15.1. СП3.13130 пп.3.1-3.4, 4.1-4.2, 4.4, 4.6-4.8	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	СП5.13130.2009 пп.13.14.1-13.14.4, 13.14.5-13.14.9 СП3.13130 пп.3.5,	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ пп.2-4, 6, 7, 14, 20, 33, 35, 36, 38, 40, 43, 50, 55, 57, 61-65, 70, 75, 77, 89, 90, 460-462, 471, 475, 478, 480	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.