

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» марта 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-001569



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1157746721087

ИНН: 7723403237

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.07.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	22
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	28000
1.6.	Объем здания, куб. м	489369
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ВН пожаро-опасность

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Приточно-вытяжные системы общеобменной и противодымной вентиляции выполнены для каждого пожарного отсека, за исключением систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающимися с различными пожарными отсеками. АПС (на базе оборудования «Болид») защищаются все помещения за исключением: с мокрыми процессами, венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы. АУ ПТ защищены все помещения кроме: - с мокрыми процессами; - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования зданий, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории 134 по пожарной опасности; - лестничных клеток. СОУЭ 2-го и 3-го типов на базе оборудования «ТОЛ». Все строения защищены цзудр_ещцм (водо- или воздухозаполненным) водопроводом диаметром 51 и</p>

		65мм. Наружное пожаротушение обеспечивается от 6-и ПГ городской водопроводной сети диаметром 500мм и 45-и объектовых ПГ установленных на кольцевой водопроводной сети диаметром 250 и 300мм.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен в связи с удаленностью соседних объектов и наличием полос отчуждения, металлических и бетонных заборов.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	«Технический регламент» ст.69 п. 1, п.6.11.2 сп 4.13130.2013, п.4.3 сп 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	«Технический регламент» ст.62, ст.68 п.1,2,3; п.9.11 сп 8.13130.2009.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	«Технический регламент» ст.90 п.1, ст.8 сп 4.13130.2013.	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	«Технический регламент» ст.57, 58, 80.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	«Технический регламент» ст.53, 80, 89; сп 1.13130.2009 раздел 4, ст.7.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	«Технический регламент» ст.90; СП 4.13130.2013 ст.7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противопожарной защиты -«Технический регламент» раздел 14. Система противодымной защиты «Технический регламент» ст.56. АПС - «Технический регламент» ст.54, 83, 91; сп 5.13130.2009 ст.13. АУПТ «Технический регламент» ст.61, 83, 91, 111, 112; сп 5.13130.2009 ст.5, 8.12. СОУЭ - «Технический регламент» ст.54, 91; сп 3.13130.2009 разделы 3-7. впп: сп 10.13130.2020 разделы 4-17. Наружный противопожарное водоснабжение «Технический регламент» ст.62, сп 8.13130.2009 11.9.11.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	«Технический регламент» ст.51, 52; сп 5.13130.2009 ст.8.12, 14.	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. разделы 1 и 7.	Выполняется