Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» марта 2022 г.
Регистрационный № 77-08-2022-002234

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Индивидуальный предприниматель Суменова Зарема Борисовна
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Суменова Зарема Борисовна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 315774600336100 ИНН: 771801519273

Место нахождения объекта защиты:
-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1990
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.5 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	518
1.6.	Объем здания, куб. м	10360

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	аналоговая СПС, СОУЭ 1-го типа

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
не проводилась			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не проводилась			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. в ред. от 30.04.21 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 ч. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288 (ред. от 14.02.2020) п. 4.3 абз. 1 таб. 1, 4.4	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	гидрант находится за территорией	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) п. 3.29.1, 7.1 абз. 1, 8.1 а), 8.6 абз. 3, 8.7, 8.9 абз.1 3, 8.12	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, 5, 6 ч. 5, 6.1, 13, 30, 31, 32 ч. 1 п. 3 д), 34 ч. 1 2, 35, 36 ч. 1, 37 ч. 1 п. 3, 48, 52 п. 1 5, 53 ч. 1 2 п. 1, 57, 58, 87 ч. 1 2 3 5 6 7, 88 ч. 1 2, 137 ч. 1 2 4, приложение таб. 3, 21, 22, 23, 28 СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 п. 4.6, 4.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 абз. 3 4, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 6.5.1 таб. 6.8 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		решениям" Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) п. 4.1, 4.2, 5.5.2 абз. 1, 5.2.7	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 п. 2, 53 ч. 1 2 п. 2, 89 ч. 1 3 п. 1 а)б) 3 ч. 7 14 СП 1.13130.2020, «Эвакуационные пути и выходы» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194 п. 3.1, 3.2, 3.4, 4.1.1, 4.1.2 абз. 2 3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1 абз. 1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.18 абз. 1, 4.2.19 абз. 1, 4.2.21, 4.2.22 б), 4.3.2 абз. 1, 4.3.6, 4.3.7 абз. 1, 4.4.3 абз. 1, 4.4.22, 7.10.1 СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 п. 5.2.7 абз. 1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. от 30.04.21 ст. 90 ч. 1 п. 1 ч. 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 2 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		14.02.2020) п. 7.1 абз. 1	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 3, 46 п. 1 2 3 4, 51, 52 п. 3, 53 ч. 2 п. 3, 54, 81 ч. 3, 82 ч. 2 8, 83 ч. 4 5 6 9, 84 ч. 1 п. 1 ч. 3 4 7 9 10 11, 91, 103 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 37 абз. 1, 54 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173 п. 3.1, 3.2, 3.3 абз. 1, 3.4 абз. 1, 4.1, 4.2, 4.4, 6 таб. 1, 7 таб. 2 п.п. 12 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 п. 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.12 абз. 4, 5.18, 5.22, 6.1.6 приложение А таб. А.1 п. 11, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.4, 6.4.2, 6.6.1 абз. 1 3, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.16 таб. 2, 6.6.27 СП 486.1311500.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.	Выполняется

		Требований пожарной безопасности" Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 п. 4.4, 4.8 пп. 48 таб. 3 Помещения РД 009-01-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания (введен в действие Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 N 25) Типовой регламент №3 Приложение 3 Приказ Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 (ред. от 04.03.2021) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 184	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 п. 5.13, 5.14, 7.2.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173 п. 3.3 абз.1, 3.4 абз. 1	Выполняется
4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 ч. 5, 43 п. 1, 52 п. 9, 60, 64 ч. 1 4 5 6, 144 ч. 1 п. 4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16 д)е)ж)з)м)о), 21, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 абз. 1, 40, 54, 55 абз. 1, 60, 288, 337, 338, 339, 340, 342, 345, 348, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 392, 393 а)б)г)д)з)к)л), 394 а)л)м, 395, 397, 400, 402, 403, 404, 406 абз. 1, 407, 409, 413 приложение 1 5. Приказ МЧС России от 16.03.2020 N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2020 N 58127)приложение № 1 2	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.