

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» марта 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-002591



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество "Первая Образцовая типография"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Первая Образцовая типография"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057749708631

ИНН: 7705709543

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5865

1.6.	Объем здания, куб. м	82996			
1.7.	Количество этажей	3			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматического пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетная величина индивидуального пожарного риска для подвальных помещений составляет $7.2 \cdot 10^{-7}$ год⁻¹, что не превышает значение одной миллионной в год и соответствует требованиям ст.79 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ №123 с учетом комплекса выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, а именно: - двери складских помещений категории В1-В3 по пожарной опасности должны быть выполнены в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости не менее EI45, складские помещения в подвале категории В1 оборудованы системой автоматического пожаротушения; - предусмотрено в коридорах и на путях эвакуации систему аварийного освещения в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016</p>				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Договоров страхования по объекту защиты со страховыми компаниями не заключалось</p>				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 69 часть 1 СП 4.13130.2013 п.п 4.3 табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл. 2; 6.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п. 8.6; 8.7; 8.9; 8.10.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 30 часть 1,2 Статья 31 часть 1,2 Статья 32 часть 1 Статья 36 часть 1,3 Таблица 21 и 22 Статья 87 часть 1, 2, 3, 6, 7, 11 СП 4.13130.2013 п.п. 5.6.4 СП 118.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 п.п. 4.27; 6.7; 6.9; 6.10; 6.15; 6.16; 6.22 табл.6.2; 6.23 табл. 6.4; 6.24 табл. 6.5; 6.30 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) СП 112.13330.2011 п.п. 5.18*табл.4*; 5.21*; 6.9*; 6.12*; 6.13*; 6.14; 6.15*; 6.16; 6.17; 6.18*; 6.22; 6.24*; 6.26*; 6.27; 6.29; 6.30*; 6.31*; 6.32*; 6.34*; 6.35; 7.4; 7.7; 7.8; 7.23*; 7,14; 7.28; 8.2; 8.3*	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>требованиях пожарной безопасности" Ст.89 часть 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12 СНиП 21-01-97*</p> <p>Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) СП 112.13330.2011 п.п. 6.11*; 6.12*; 6.15*; 6.16; 6.19; 6.23; 6.26*; 6.276.29; 6.30*; 6.31*; 6.32*; 6.34*; 6.35; 6.38. СП 118.13330.2012</p> <p>СВОД ПРАВИЛ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</p> <p>Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 п.п. 6.6*; 6.7*; 6.9*; 6.10; 6.12*; 6.13*; 6.16*; 6.23*; 6.24; 6.27; 6.29*; 6.30.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.90 часть 1, 2 СП 4.13130.2013 п.п. 7.2; 7.3; 7.5; 7.6; 7.8; 7.13; 7.16 СНиП 21-01-97*</p> <p>Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) СП 112.13330.2011 п.8.8</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.54 часть 1, 2 Ст.83 часть 1, 4, 5, 6, 7, 9 Система автоматического пожаротушения (АУПТ) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.83 часть 1, 4, 5, 6, 7, 9 Система оповещения и управления эвакуацией</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	Выполняется

		<p>безопасности" Ст.55 часть 1, 2, 3 Ст.84 часть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 СП 3.13130.2009 п.п. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; таблица 2. Наружное противопожарное водоснабжение СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл. 2; 6.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10 Система оповещения и управления эвакуацией Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.55 часть 1, 2, 3 Ст.84 часть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 СП 3.13130.2009 п.п. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; таблица 2. Наружное противопожарное водоснабжение СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл. 2; 6.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10 СП 484.1311500.2020 Свод правил. «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п.п. 5.4; 5.8; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 6.1.5; 6.3.3; 6.3.4; 6.6.1; 6.6.16; 6.6.18; 6.6.27; 6.6.32; 6.6.36 СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. п.п. 6.2.10; 6.2.11; 6.2.12; 6.2.14; 6.2.21; 6.3.3; 6.3.3; 6.3.6; 6.3.8; 6.3.10; 6.3.11;</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение</p>	<p>Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.54 часть 1, 2 Ст.83 часть 1, 4, 5, 6, 7, 9 Система автоматического пожаротушения (АУПТ) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический</p>	Выполняется

	<p>пожара и ограничение его развития</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.83 часть 1, 4, 5, 6, 7, 9 Система оповещения и управления эвакуацией Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.55 часть 1, 2, 3 Ст.84 часть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 СП 3.13130.2009 п.п. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; таблица 2. Наружное противопожарное водоснабжение СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл. 2; 6.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10 Система оповещения и управления эвакуацией Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.55 часть 1, 2, 3 Ст.84 часть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 СП 3.13130.2009 п.п. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; таблица 2. Наружное противопожарное водоснабжение СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл. 2; 6.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10 СП 484.1311500.2020 Свод правил. «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п.п. 5.4; 5.8; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 6.1.5; 6.3.3; 6.3.4; 6.6.1; 6.6.16; 6.6.18; 6.6.27; 6.6.32; 6.6.36 СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. п.п. 6.2.10; 6.2.11; 6.2.12; 6.2.14; 6.2.21; 6.3.3; 6.3.3; 6.3.6; 6.3.8; 6.3.10; 6.3.11;</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной</p>	<p>ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ часть 4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p>	<p>Выполняется</p>

безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020
года N 1479 п.п. 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 16; 17; 22; 23; 26; 27;
30; 32; 34; 35; 37; 36; 50; 51; 52; 54;
55; 56; 60; 88; 89; 91; 92.