Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«12» апреля 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-003936



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество "РЭМ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "РЭМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7727344543

ОГРН/ОГРНИП: 1187746439980

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ул Октябрьская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.04.1955

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов		
		управления учреждений,		
		проектно-конструкторских		
		организаций, информационных		
		и редакционно-издательских		
		организаций, научных		
		организаций, банков, контор,		
		офисов		
1.4.	Высота здания, м	12		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	611		
	здания, кв. м			

1.6.	Объем здания, куб. м		12	292985		
1.7.	Количество этажей			6		
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	• •	енная пожаро- асность		
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, внупротивопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	АПС СОУ	Э 3-го типа ВПВ		
2.	. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты					
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)					
Вел	ичина пожарного риска на	объекте составляет 7,2 -	10-7 в год, ч	то не превышает		
	рмативного значения пожар					
1	ерального закона от 22.07.20		_	-		
	карной безопасности. Рассто	•				
	уационных выходов наружу					
	озволяют обеспечить безопа	· ·	•	-		
(защиты обеспечивается безо	<u> </u>	й с вероятнос	стью не менее		
		Рэ=0,999.				
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	_		
	(Заполняется самостоятель			• •		
	имуществу третьих лиц		ятся реквизи	ты документов		
		страхования)				
		0 рублей 00 копеек.				
4.	<u>Сведения о выполн</u>	<u>ении мероприятий по</u>	обеспечени	<u>ію пожарной</u>		
	безопасности, выполне	ние которых должно	<u>обеспечиват</u>	<u>гься на объекте</u>		
		<u>защиты</u>				
	Наименование	Реквизиты нормативны	их правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных ,	документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не		
		перечень статей (часте	й, пунктов),	выполняется		
		устанавливающих тр	ебования			
		пожарной безопасност	и к объекту			

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 п. 1 табл. 11 приложения; ст. 151 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 151, ст.68 п.6, 7, 17 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 63, ст. 67 п.1, п.6, ст. 151 ФЗ №123-Ф3 от 22 июля 2008 г.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2009 СП 4.13130.2009	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ №123-Ф3 от 22 июля 2008 г.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противоложарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 СП 5.13130.2009 СП 7.13130.2013 СП 8.13130.2009 СП 10.13130.2009 НПБ 110-03 НПБ 104-03	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	ст. 83 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приложение N 2 к приказу МЧС России от 16.03.2020 N 171 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 г.	Выполняется