

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» апреля 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-004461



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Инспекция ФНС России №29 по г. Москве

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 29 ПО Г. МОСКВЕ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047729038224

ИНН: 7729150007

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ул Мосфильмовская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	37
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1135

1.6.	Объем здания, куб. м	40070										
1.7.	Количество этажей	10										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, АУПТ, ДУ, СОУЭ 3 типа, ВППВ, НППВ										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">0 рублей</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ч. 1 ст. 69 Федеральный закон № 123-ФЗ пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.12, табл. 1 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>пункты 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.11, 6.3, 8.6, табл. 2 СП 8.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федеральный закон № 123-ФЗ пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.12, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.11, 6.3, 8.6, табл. 2 СП 8.13130.2020	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федеральный закон № 123-ФЗ пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.12, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.11, 6.3, 8.6, табл. 2 СП 8.13130.2020	Выполняется										

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ункты 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 30, 31, 32, 35, 36, 37, табл. 21, 22 Федеральный закон № 123-ФЗ п. 4.1, 4.2, п.п. 5.6.4, 6.11.1, 6.11.5 - 6.11.8 СП 4.13130.2013 пункты 4, 5, 6, 6.3.3, 6.6, табл. 6.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.13 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1, 2 ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ пункты 7.1 - 7.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1 - 2 СП 3.13130.2009 пункты 6.1 - 6.6, табл. 1 - 5 СП 484.1311500.2020 пункты 4.4, 4.6, 4.8, табл. 1, 3 СП 486.1311500.2020 пункты 5.1 - 5.4, 6.1, 6.2, 7.1 - 7.9, 7.14, 7.15, 12.1 - 12.18, 13.1 - 13.15, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, табл. 7.2, 7.3 СП 10.13130.2020 пункты 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.11, 6.3, 8.6, табл. 2 СР 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 7.1, 7.2, 7.5 СП 484.1311500.2020 пункты 15.1, 15.2 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-	ст. 1 - 22, 26 - 43, 46 - 55, 60, 62, 63,	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	64, 78 - 84, 86 - 91, 105, 106, 107, 123, 133 - 140, 144 - 147 Федеральный закон № 123-ФЗ пункты 1 - 5, 9 -56, 121 -126, 129 - 132, 286 - 289, 337 -372, 392 - 409, прил. 1, 5 Постановление Правительства РФ № 1479
---	--