

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» мая 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-006641



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество "Фортуна"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Фортуна"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047796908455

ИНН: 7704538623

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ул Кожевническая

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	45
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2200
1.6.	Объем здания, куб. м	24432
1.7.	Количество этажей	13

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа)										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Величина индивидуального пожарного риска равна $QV = 0.364 \times 10^{-6}$ год⁻¹, что соответствует нормативному значению, установленному частью 1 статьи 79 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон №123-ФЗ п.36 ст.2; п.4 ч.1 ст.37; СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1;</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>1) Федеральный закон №123-ФЗ ч.1,2 ст.62; п.2 ст.63; ч.1 ст.68; п.1 ч.2 ст.68; п.3 ч.1 ст.90; 2) СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ п.36 ст.2; п.4 ч.1 ст.37; СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1;	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	1) Федеральный закон №123-ФЗ ч.1,2 ст.62; п.2 ст.63; ч.1 ст.68; п.1 ч.2 ст.68; п.3 ч.1 ст.90; 2) СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ п.36 ст.2; п.4 ч.1 ст.37; СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1;	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	1) Федеральный закон №123-ФЗ ч.1,2 ст.62; п.2 ст.63; ч.1 ст.68; п.1 ч.2 ст.68; п.3 ч.1 ст.90; 2) СП	Выполняется										

		8.13130.2009 п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.5.2, табл.2; п.6.3; п.8.6; п.8.10; п.9.11; 3) ППР в РФ п.55	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ п.6 ст.63; п.1 ч.1 ст.90; СП 4.13130.2009 п.8.3; п.8.6 – 8.8; ППР в РФ п.74, п.75, п.77	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ п.1,5 ст.52; ст.57; ст.58; ч.1 ст.80; ч.1,2,3,5,6,7,10,11 ст.87, табл.21, 22; ч.1,2,3,13,19 ст.88, табл.28,29; ч.1,2,4,6 ст.137; СП 2.13130.2012 п.6.6.1 табл.6.9;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ п.1,5 ст.52; ст.57; ст.58; ч.1 ст.80; ч.1,2,3,5,6,7,10,11 ст.87, табл.21, 22; ч.1,2,3,13,19 ст.88, табл.28,29; ч.1,2,4,6 ст.137; СП 2.13130.2012 п.6.6.1 табл.6.9;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ ч.11 ст.13 табл.3; п.1,2,3,5,9 ст.52; ст.53; п.1,2 ч.2 ст.56; ч.1 ст.80; ч.3 ст.81; ч.1,3,7,8,10-12 ст.89; ч.6 ст.134 табл.28,29; СП 1.13130.2009 п.4.2.5, 4.2.6, 4.2.7; п.4.3.2; п.4.3.3; п.4.3.4; п. 4.4.1,4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, п. 8.3.3, 8.3.4, 5) ППР в РФ п.7, п.35, п.36;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ ч.3 ст.5; п.1,2,3,4 ст.43; п.11 ст.52; ч.1 ст.76; п.2,3,4 ч.1 ст.80; ч.1 ст.90	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Федеральный закон №123-ФЗ п.23,32,33,38 ст.2; п.3 ст.52; ч.1,2	Выполняется

	<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ст.54; ч.3 ст.81; ч.1,2,7,8 ст.82; ч.1,5,6,7,9 ст.83; ст.91; ст.103; СП 5.13130.2009 п.3.29; п.3.86; п.4.2; п.13.1.1; п.13.1.10; п.13.1.11; п.13.2.2; п.13.3.1-13.3.4; п.13.3.6-13.3.16; п.13.4.1 табл.13.3; п.13.13; п.13.14; п.13.15.1-13.15.4; п.13.15.7; п.13.15.11-13.15.17; п.14.2; п.14.4; п.17.1-17.3; п.А.1 приложение А; 3) СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5; п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.4.7; п.4.8; п.5.3, 5.5; раздел 6, табл.1; раздел 7, табл.2. ППР в РФ п.61; ПУЭ, издание 7,8.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ ч.1 ст. 103 СП 5.13130.2009 п. 13.14.5-13.14-13, 14.1-14.4</p>	<p>Выполняется</p>