Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«30» мая 2022 г.
Регистрационный № 77-08-2022-006851

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Часть шестого этажа здания ООО "Азбука Жилья"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Косьмин Дмитрий Эдуардович
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 306770000000414 ИНН: 771910578060

Место нахождения объекта защиты:
119002, г Москва, пер Сивцев Вражек, Дом 29/16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.12.1931
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	330

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	21855
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 3-й тип, ВПВ, НПВ (ГГ)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
отсутствует	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст.69 СП 4.1313.2013 от 24.04.2013 г.	Выполняется

		«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.127 СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 г. «системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст.9О СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1, п.8.6 — 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.З1, ч.5 ст.52, ст.87 СП 2.13130.2020 от 12.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.6.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.52, ст.5З, ст.60, ст.89 СП 1.13130.2020 от 19.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.9, п.4.2.18, п.4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.7, п. 4.3.8, п. 4.4.1, п. 4.4.4 СП 9.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п. 4.1.1- п. 4.1.3, п. 4.1.5 - п. 4.1.12, п. 4.1.23-4.1.30, п. 4.1.32 -4.1.34, п. 4.1.40, п. 4.2.1, п. 4.2.3—4.2.9, п. 4.3.1—4.3.14, п. 4.3.16, п. 4.4.1, п.4.5.1, п.4.5.4, п.4.6.1, п.4.7.1, п.4.7.З, п.4.7.5, п.4.7.6, приложение А	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.9О СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, п.7.2, п.7.8,	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.51, ч.З ст.52, ст.54, ч.З ст.81, ч. 1—4, ч.7—11 ст.84, ст.91, ст. 103 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водопроводы)	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1—3.5, п. 4.1, п.4.2, п. 4.4, п.4.8, п.5.1—5.З, п.5.5 СП 5.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)» п. 13.1.10, п.13.2.1, п. 13.3.2, п. 13.3.6, п. 13.3.8 п.13.3.12, п.13.3.17, п. 13.4.1, п.13.13.1 - 13.13.3, п.15.1, п.15.10, п.16.1, п.16.2 СП 10.13130.2009 от 25.03.2009 г«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением 1)» п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.1.8	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1-8 ст.82 СП 5.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением 1)» п. 13.14.1-13.14.13, п. 13.15.1-13.15.5, п. 13.15.7, п.13.15.12-13.15.15, п.13.15.20, п. 14.1 - 14.4, п.17.1-17.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64 Федеральный	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарный режим	закон РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст.З4, ст.З7 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.5, п. 10-13, п.54, п.392-394, п.396, п.400, п.4О3, п.406, п.407, п.409	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.