Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«31» мая 2022 г.
Регистрационный № 77-08-2022-007016

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответствееностью "ПИРО КЛАССИК"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Ообщество с огнариченной ответственностью "ПИРО КЛАССИК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027715009959 ИНН: 7715352613

Место нахождения объекта защиты:
г Москва, пр-кт Мира

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
02.05.2000
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях |
| 1.4. | Высота здания, м | 8 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 300 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 5000 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной | Не имеет |

| | | |
|---|---|---|
| | опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1. Система СПС- проводная. 2. Система СОУЭ 2-го типа. 3. Наружный противопожарный водопровод на прилегающей городской территории. Ближайший ПГ расположен на расстоянии 80 м. от здания. |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |

Расчет пожарного риска на объекте защиты проводился в соответствии с требованиями п. 3, ст. Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07. 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

| | |
|---|---|
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | объектах защиты» таблица 1 и с учетом пунктов 4.3-4.15 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 65; ч.4 Ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018). | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2020. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» пункты 7.1. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 87.ч.4 Ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018). СНиП 21.01.97 Пожарная безопасность зданий и сооружений пункты 6.13 – 6.14, 6.16-6.19, 6.22, 6.27, 7.4 – 7.5, 7.11 – 7.13. СП 2.13130.2020 Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пункты 5.2 – 5.4, 6, 6.6. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2020 Свод правил. «Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.1.2, 4.1.5, 4.2, 4.3. СП 3.13130.2009 Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» пункты 3.3 – 3.5, 4.1 – 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013 Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» пункты 7. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 5.13130.2009 Свод правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» пункты 13.1 – 13.3, 13.13 – 13.15, 14.4, 15.1 – 15.3, 17, табл. 13.3, табл. А1. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункты 1.4. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 Свод правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» пункты 14.1, 14.2. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Система стандартов безопасности труда. «Пожарная безопасность. Общие требования» пункты 1.1, 1.2, 1.5 – 1.7, 2.1 – 2.4, 3.1- 3.7, п.4, приложение 7 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.