

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» июня 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-007318



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

общества с ограниченной ответственностью «Управляемая медицинская помощь»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общества с ограниченной ответственностью «Управляемая медицинская помощь»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5077746980944

ИНН: 7719638758

Место нахождения объекта защиты:

107140, г Москва, ул Верхняя Красносельская, Дом 20 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1877

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2518
1.6.	Объем здания, куб. м	2518
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Пожарная сигнализация. 2. Система оповещения и управления эвакуацией 2 типа. 3.Автоматическая установка порошкового пожаротушения в подвале. 4.Наружный противопожарный водопровод. 5.Внутренний противопожарный водопровод.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Отчёт по расчету по оценке пожарного риска регистрационный номер 24 от 11.05.2022 г. Величина индивидуального пожарного риска 6,234 · 10⁻⁸ год⁻¹. Объект защиты оборудован системами противопожарной защиты: • автоматическая пожарная сигнализация; • система оповещения и управления эвакуацией 2 типа; • автоматическая установка порошкового пожаротушения (помещения подвала); • внутренний противопожарный водопровод; • наружный противопожарный водопровод.</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
<p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась в связи с тем, что не проводилось добровольное страхование ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара (п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального Закона от 22. 07. 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>
		<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 п.1, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 года). • п. 4.3 - 4.5, 4.11 - 4.12 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 п.1,2; ст. 68 п.1,2,3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 года). п. 4.1-4.5, 5.1-5.4, СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 п.1; ст. 98 п.4,7,9,11 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 года). п.4.1, 4.3, 4.15, 7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 31 п.1,2; ст. 35 п. 1-5; ст. 87 п. 1-7,9-11, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 года). п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4 СП 4.13130.2013 Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53 п.1-4; ст. 89 п.1-3,5,7,8,10-14 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 года). п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 4.2.13-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.4.1-4.4.12, 5.3.3, 7.1.1-7.1.3, 7.1.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 5.2.7, 5.2.8, 5.3.1-5.3.3, 5.4.16 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 п.1,2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 года).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.51 п. 1-4; ст.52; ст.53 п.1-4; ст.54; ст.55; ст.56; ст.59; ст.60; ст.62; ст. 86 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 года). п.4.1-4.4, 4.6, 4.8, 4.9, табл.1,2,3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений. Помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.	Выполняется

Требования пожарной безопасности. п.5.1-5.22, п.6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1-6.2.6, п. 6.2.10-6.2.14 п.6.3.1-6.3.4, п.6.4.1-6.4.5, п.6.5.1-6.5.2, 6.5.4, п.6.6.1-6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11-6.6.19, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.34-6.6.41, п.7.1.1-7.1.5, 7.1.6, п.7.1.7-7.1.11, п. 7.1.12, п.7.1.13, п.7.2.1, п.7.5.1, п.7.6.1-7.6.15, таблица А.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п.3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6-4.8, п.5.1, п.5.3, раздел 6, раздел 7 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Требования пожарной безопасности. п.5.1-5.10, 10.1.1-10.1.6, 10.2.1, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.15-10.2.17, 10.3.1-10.3.4, 10.4.1-10.4.7 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты.

Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п. 4.1-4.5, 5.1-5.4, СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты.

Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности п.10, 16, 42, 48, 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями на 21 мая 2021 года).

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.5.1-5.22, п.6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1-6.2.6, п. 6.2.10-6.2.14 п.6.3.1-6.3.4, п.6.4.1-6.4.5, п.6.5.1-6.5.2, 6.5.4, п.6.6.1-6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11-6.6.19, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.34-6.6.41, п.7.1.1-7.1.5, 7.1.6, п.7.1.7-7.1.11, п. 7.1.12, п.7.1.13, п.7.2.1, п.7.5.1, п.7.6.1-7.6.15, таблица А.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п.42, 43, 55, 56, 125 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями на 21 мая 2021 года).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. п.2, 3, 4, 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями на 21 мая 2021 года).	Выполняется