

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» июня 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-008067



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы " Городская
поликлиника № 209 Департамента здравоохранения города Москвы"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы " Городская
поликлиника № 209 Департамента здравоохранения города Москвы"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739588502

ИНН: 7729198714

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ул Раменки

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|--|-----------------------------------|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории |
| 1.4. | Высота здания, м | 27 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1588 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 42900 |
| 1.7. | Количество этажей | 8 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной | Не имеет |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | | АПС - безадресная СОУЭ 3 типа многофункциональный ВПВ |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | | |
| Оценка не проводилась | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | | |
| Возможность ущерба имуществу третьих лиц исключена | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | пункты 1, 2 ст. 69 ФЗ № 123 пункты 4.2 - 4.6, 4.11, 4.12 СП 4.13130.2013 пункты 65 - 74 Постановления Правительства РФ № 1479 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ст. 62 ФЗ № 123 Раздел 4, раздел 8, раздел 5 (пункты 5.2, 5.3) СП 8.13130.2020 пункты 48, 49 Постановления Правительства РФ | Выполняется |

| | | № 1479 | |
|------|---|--|-------------|
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | т. 63 ФЗ № 123 раздел 8 СП 4.13130.2013 раздел 2 Постановления Правительства РФ № 1479 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | главы 8, 9, 10, статьи 52, 56, 57, 58, 59, 61, 87, 88, таблицы 21, 22, 23, 24, 25, 27 ФЗ № 123 статьи 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, раздел 6 СП 2.13130.2020 раздел 4, 6 Сп4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | гл 3, 11, ст. 52, 53, 89, 134, табл. 3, 28. 29 ФЗ № 123 разделы 4, 8 СП1.13130.2020 раздел 1 Постановления Правительства РФ № 1479 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ст. 90 ФЗ № 123 разделы 7, 8 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | гл. 4, 5, 6, ст. 52, 54, 55, 56, 82 - 86, 91, 128, 138 ФЗ № 123 разделы 3, 6-7, табл. 2 СП 3.13130.2009 разделы 5-7, прил. А СП 484.1311500.2020 п. 7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020 раздел 1 Постановления Правительства РФ № 1479 п. 4.8 СП 6.13130.2013 разделы 4 - 6, прил. Б СП 12.13130.2009 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение | раздел 4 СП 6.13130.2013 ст. 52, 54, 55, 56, 82 - 86, 91, 128 ФЗ № 123 раздел 3 СП 3.13130.2009 раздел 7 СП 484.1311500.2020 п. 7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020 | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ст. 55, 60, 63, 64, 76, 101 - 107, 127, 128, 129, 136, 137, 138, 141, 142 ФЗ № 123 | Выполняется |