

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» июня 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-008564



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

АО "РОЛЬФ" филиал "Алтуфьево"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "РОЛЬФ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1215000076279

ИНН: 5047254063

Место нахождения объекта защиты:

127410, г Москва, ш Алтуфьевское, Дом 31 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3939
1.6.	Объем здания, куб. м	40166
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)				
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ (2 Типа), АУПТ и АСПТ (газ и порошок), ДУ, ВПВ (22 ПК, диам. 66).			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) 0,55*10⁻⁶ Комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: - статические указатели направления движения на путях эвакуации; - системы противодымной защиты объекта; Помещения здания оборудованы: автоматической установкой пожаротушения (АСПТ газ, АСПТ порошок); автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 2-го типа с разделением на зоны пожарного оповещения для торгового зала, административно-офисных помещений и помещений зон ТО и ТР (устройство и оповещение для передачи специального звукового сигнала, светового оповещателя «Выход»; статические указатели направления движения); системами противодымной защиты; первичными средствами пожаротушения; внутренним противопожарным водопроводом.				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Акционерное общество "Страховая компания «РСХБ-Страхование». Страховой полюс страхования гражданской ответственности АО "Рольф" № ММ-12-4145887 от 01 мая 2022 г.				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th><th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th><th>Сведения о выполнении/не выполняется</th></tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется			

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменением) – ч.1 ст.69. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", глава 4, п. 5.5.2, 5.6.4 главы 5, п.п. 6.1.1 - 6.1.3, 6.1.7, 6.1.37, пункта 6.1 главы 6. СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности», п. п. 5.1, 5.2, 5.5 главы 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации - п. 65. выполняется	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации" - п. 48, п. 49. СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водопровода. Требования пожарной безопасности", п. 8.6 главы 8 выполняется	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» (с изменением) - п. 6 ст. 63, ч. 1 ст. 90, ст. 98; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации" - п. 72; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" – п.п. 6.1.21, 6.1.22 раздела 6.1 главы 6, п.п. 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 главы 8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменением) - ст.28, п. 1,5,6 ст.52, ст. 57, ст. 58, ст.80, ст. 87, п. 12 ст. 89. СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности», п.п. 6.1-6.3, 6.10-6.12, 6.20 главы 6. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.п. 6.1.39 – 6.1.43, 6.1.45, 6.1.46 раздела 6.1, главы 6. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (Изменение N 1) – п.п. 4.1-4.8 главы 4, разд. 5.1-5.4 главы 5, разд. 6.1, разд. 6.2, разд. 6.3, разд. 6.4, разд. 6.6, п. 6.7.1 – 6.7.3, 6.7.7 разд. 6.7, главы 6	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменением) – п. 2,3,4 ст. 52, ст. 53, ст. 89, таб. 28. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (Изменение № 1) – п.п. 4.1.1-4.1.4, 4.1.6, 4.1.7 раздела 4.1, главы 4, п.п. 4.2.1-4.2.8 раздела 4.2 главы 4, п.п. 4.3.1-4.3.5, раздела 4.3, главы 4, п.п. 4.4.1-4.4.7, 4.4.10, 4.4.14, раздела 4.4, главы 4, п.п. 7.1.1 – 7.1.20 раздела 7.1, разд. 7.2, разд. 7.3, разд. 8.3 главы 8; разд. 9.1, п.п. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.5, 9.2.7, 9.2.11 раздела 9.2, разд. 9.3, разд. 9.4 главы 9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменением) - ст.90. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" – разделы 7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.13, 7.14 главы 7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменением) –	Выполняется

п.п. 3, 10 ст. 52, ст. 54, ст. 56, ст. 61, ст. 62, ч.2 ст.82, ст.83, ст. 85, ст. 86, ст.91, ст.103, ст.104, ст. 106, ст. 113 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п.п. 4.1,4.2, 4.4-4.8, главы 4, п.п. 5.1-5.5, главы 5, табл. 1, п.п. 1, 4, главы 6, табл. 2, п.п. 1, 2 главы 7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». разд. 5.1, 5.2, 5.7, 5.8 главы 5, п.п. 9.1.1-9.1.6 раздела 9.1 главы 9, разд. 9.2 главы 9, разд. 9.3 главы 9, разд. 9.4 главы 9, разд. 12.1-12.3 главы 12, п.п. 13.1.1-13.1.6, 13.1.8-13.1.12, раздела 13.1 главы 13, разд. 13.2-13.4, 13.6, 13.13-13.15 главы 13, разделы 14.1-14.6 главы 14, разделы 15.1-15.10 главы 15, разделы 16.1-16.4 главы 16, разделы 17.1-17.4 главы 17, Приложение А. СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водопровода. Требования пожарной безопасности"(Изменение №1)- п. 8.6 главы 8 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации" – п. п. 48, 50, 54. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности ", п.п.

		4.1-4.3 главы 4, п.5.1 главы 5, п.п. 6.1-6.24 главы 6, п.п. 7.1-7.22 главы 7, п.п. 8.1, 8.2,8.8 главы 8. СП 10.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" – п.п. 4.1.1-4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16-4.1.18 раздела 4.1, главы 4. п.п. 4.2.1-4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 4.2.13 раздела 4.2, главы 4. выполняется	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	4.8. Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменением) - п.3 ст.53, п.1 ст.54, ст.55, ст.56. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». разд. 14, Приложение А. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности ", п.п. 6.1, 6.9 главы 6 выполняется	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменением) - ст.5, ст.51, ст.53, ст.60, ст.63, ст.81,	Выполняется

противопожарный режим	п.1 ст.123. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской Федерации" – п.п. 2 – 5, п.п. 9 – 17, п.19, п.п. 23 – 33, п. 35, п.36, п. 37, п. 41, п. 42, п. 43, п. 48, п. 49. п. 50, п. 51, п. 52, п.54, п.55, п. 56, п. 57, п. 60, п. 65, п. 66, п. 71, п. 72, п. 73, п. 103, п. 104, п.п.121-126, п.п.129-132, п.п.286-294, п.п.297-298, гл. XVI, гл. XVIII, гл. XIX, приложение №№ 1,2,5,6,7. ПРИКАЗ МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»
-----------------------	--