Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«30» июня 2022 г.
Регистрационный № 77-08-2022-008630

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания "Тушино"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГБУ ТЦСО "ТУШИНО"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1127746759700 ИНН: 7733816106

Место нахождения объекта защиты:
г Москва, ул Свободы

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1960
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	227

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	820
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	соуэ-тип-3, АПС - ППКОП "СИГНАЛ С2000ПИ"

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
0 рублей,00 копеек	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безоности" гл. 16, ст. 69, п. 1 СП 4.13130.2013 "Системы	Не выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" раздел 4, п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.15	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безоности" гл. 15, ст. 68, п. 1, 3 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" раздел 4, п. 4.1, раздел 5, п. 5.1, табл. 1, п. 5.2, табл. 2	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безоности" гл. 19, ст. 90, п. 1 П 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" раздел 7, п. 7.1, раздел 8, п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безоности" гл. 9, ст. 28, п. 1, 2, ст. 29, ст. 30, п. 1, п. 2, ст. 31, п. 1, 2, ст. 32, п. 1, 2, гл. 6, ст. 87, п. 1 - 11 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" раздел 4, п. 4.6, 4.7, раздел 5, подраздел 5.2, п. 5.2.1-5.2.7, подраздел 5.3, п.	Не выполняется

		5.3.1-5.3.6, подраздел 5.4, п. 5.4.3, 5.4.5, 5.4.19	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безоности" гл. 19, ст. 89, п. 1-15 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" раздел 4, подраздел 4.1, п. 4.1.2, подраздел 4.2, п. 4.2.1-4.2.22, подраздел 4.3, п. 4.3.1-4.3.3, подраздел 4.4, п. 4.4.1-4.4.4, 4.4.6-4.4.9, 4.4.11, 4.4.15, раздел 7, подраздел 7.1, п. 7.1.2, 7.1.3	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безоности" гл. 17, ст. 80, п. 1 Постановление Правительсва РФ № 1479 от 19.09.2020г. "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" раздел XVIII, п. 393	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 81, п. 3, ст. 83, п. 1, 4-7, 9, ст. 84, п. 1-4, 7-11, ст. 86, п. 1, 2 СП 7.13130.2013 "Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" раздел 6, п. 6.10-6.16, 6.22-6.24, раздел 7, п. 7.1, 7.2, 7.10-7.22, раздел 8, п. 8.1, 8.2, 8.5, 8.8 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной	Не выполняется

		безопасности" раздел 4, п. 4.1, табл. 1, 3, п. 4.2-4.4, 4.8-4.10 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" раздел 3, п. 3.1-3.4, раздел 4, п. 4.1-4.3, 4.8, раздел 5, п. 5.3-5.5 Постановление Правительсва РФ № 1479 от 19.09.2020г. "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" раздел I, п. 42, 48-52, 54, 55, раздел XVIII, п. 393, 394	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительсва РФ № 1479 от 19.09.2020г. "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" раздел I, п. 42, 54-56	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безоности" гл. 1, ст. 5, п. 1-4	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.