

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» июля 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-008642



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Филиал компании с ограниченной ответственностью Пескадоро Венчурс ЛТД

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Филиал компании с ограниченной ответственностью Пескадоро Венчурс ЛТД

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1235487984532**

ИНН: **9909605031**

Место нахождения объекта защиты:

115583, г Москва, ул Елецкая, Дом 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	675
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2193
1.6.	Объем здания, куб. м	22962
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (адресная), СОУЭ 3 типа, АУПТ, ВВП, ДУ	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не производилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123 ст. 4 ч. 4, СНиП 2.07.01-89* п. 2.12, прил. 1, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 ст 4, ч.4, СНиП 2.04.02-84* п. 8.16, 9.30, ППР в РФ п. 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123 ст. 4 ч. 4, СНиП 2.07.01-89* п. 2.12, прил. 1, п. 2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	ФЗ 123 ст. 4 ч. 4, ст. 87, 88, СНиП 2.01.02-85* п. 1.2, 1.9, 2.4, 2.9, 2.14,	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123 ст. 4 ч. 4, ст. 87, 88, СНиП 2.01.02-85* п. 1.2, 1.9, 2.4, 2.9, 2.14,	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 ст. 4 ч. 4, ст. 87, 88, СНиП 2.01.02-85* п. 1.2, 1.9, 2.4, 2.9, 2.14,	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ 123 ст. 4 ч. 4, ст. 87, 88, СНиП 2.01.02-85* п. 1.2, 1.9, 2.4, 2.9, 2.14,	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ 123 ст. 4 ч. 4, ст. 87, 88, СНиП 2.01.02-85* п. 1.2, 1.9, 2.4, 2.9, 2.14,	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ 123 ст. 4 ч. 4, ст. 87, 88, СНиП 2.01.02-85* п. 1.2, 1.9, 2.4, 2.9, 2.14,	Выполняется