Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» июля 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-008839



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное государственное казенное учреждение "Центральная

стоматологическая поликлиника

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФГКУ " Центральная стоматологическая поликлиника"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739079389

ИНН: 7702143309

Место нахождения объекта защиты:

101000, г Москва, ул Лубянка М., Дом 9 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и		
		амбулатории		
1.4.	Высота здания, м	32		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1183		
	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м	51887		
1.7.	Количество этажей	8		
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет		
	опасности, категория зданий, сооружений по			

 2. Опенка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска для объекта защиты не проводился в соответствии с п.2 ч. 1 ст.б Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ З. Оценка возможного ущерба имуществу третьых лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности уч.4 ст. 4, ст. 69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п. 	1.9.	пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения) Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, внупротивопожарные водопрог	оизводственного или отивопожарной защиты ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	пожарной с Система управления э З. Вн противопожа 4. Система з	автоматической сигнализации; 2. оповещения й вакуацией 3 типа; путренний прный водопровод противодыпмной
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска для объекта защиты не проводился в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия нормативных правовых актов и нормативных документов выполняется/не по пожарной безопасности, выполняется/не выполняется устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст. 69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.] 38	ащиты
расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска для объекта защиты не проводился в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности уч.4 ст. 4, ст. 69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.	2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	ая на объект	ге защиты
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска для объекта защиты не проводился в соответствии с п.2 ч. 1 ст.б Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности выполняется № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	целе указываются
обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска для объекта защиты не проводился в соответствии с п.2 ч. 1 ст.б Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 3. Опенка возможного ушерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности у ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		расчетные значения г	южарного риска, а такж	ке комплекс в	ыполняемых
Расчет пожарного риска для объекта защиты не проводился в соответствии с п.2 ч. 1 ст.б Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 3. Опенка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности к объекту защиты Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст. 69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		_	_		
Расчет пожарного риска для объекта защиты не проводился в соответствии с п.2 ч. 1 ст.б Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности к объекту защиты Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе			
3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности к объекту защиты о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		·		_	
3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.	Pac		-		
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		1			
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.	3.				_
Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности к объекту о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.					
 Имущество третьих лиц на объекте защиты отсутствует Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п. 					
4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия Наименование противопожарного мероприятия Наименование противопожарного мероприятия Наименование противопожарного по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями Отребованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.					
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Сведения о выполнении выполняется/не выполняется/не выполняется 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п. Выполняется		<u> </u>			
Наименование противопожарного мероприятия 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.	4.				_
Наименование противопожарного мероприятия 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		безопасности, выполне	_	обеспечиват	гься на объекте
противопожарного мероприятия актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.			<u>защиты</u>		
мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст. 69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		Наименование	-	-	Сведения о
перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		1 -	-	•	
устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		мероприятия	*		
пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.			_		выполняется
3ащиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.			_		
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.			_	ги к ооъекту	
расстояния между 3даниями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.	4 1	п		22.07.2022	D.
зданиями и сооружениями о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.	4.1.	1 · ·	_		Выполняется
безопасности» ч.4 ст. 4, ст.69; СП 4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		1-		-	
4.131302013; п.4.4; п.4.11; п.4.12; п.		зданиями и сооружениями	-	-	
Ι ΔΙΔ. ΠΔΙΛ. ΠΔΙΧ ΠΔ /// Ι			4.14; п.4.15; п.4.16; п.		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.10, 11. 1.20,	

		п.5.1.3; п.5.1.4, п.5.б.4, п. 7.1	
	Наружное противопожарное водоснабжение Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.62; СП 8.13130.2020: п.4.1-4.5; п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4; п.5.11; п.5.13; п.5.15; 11.5.17; п5.1 8; п.6.1, п.6.2, п. 7.1-7.8, п.8.5, п.8.6, п.8.8-8.14, п. 9.1-9.7, п. 10.1-10.4, п. 11.1-11.7 Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется
	пожарной техники	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст. 90 СП 4.13130; п.7.1•, п.8.1,, п.8.6-8.10	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.28; ст. 30; ст. 34; ст. 35; ст. 37; ст. 53; ст.57; ст.87; ст.88; ст. 137; СП 2.131302020; п.5.2.3-5.2.5; п.5.2.7, п.5.2.8, п.5.3.4, п.5.4.3; п.5.4.4-п.5.4.6; п.5.4.16; п.5.4.18; п.5.4.20; п.6.6.1; СП 4.13130.2013, п.4.1-п.4.4; п.5.1.1- п.5.1.4; п.5.6.4; п.7.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст. 53; ст.80; ст.89; СП 1.13130.2020; п.4.1.2; п.4.2.2; п.4.2.2; п.4.2.1; п.4.2.14-п.4.2.22; 4.2.24, п. 4.3.1-4.3.7, п.4.3.12, п. 4.4.1-п.4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.9, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 4.4.15, п.7.1.1; п.7.1.3, п. 7.1.5	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130: п.7.1,п.7.7, п.7.11	Выполняется

4.7.	Системы противодымной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.54; ст.62; ст.68; ст.83; ст.84; ст,86; ст.91; ст. 103; ст. 127; сп 3.13130.2009 п.3.1-п.3.5; п.4.1-п.4.5; п.5.2; п.5.3; Таблица 1; 2; СП 484.1311500.2020 п.5.1-5.21; п.6.1.1-п.6.1.6; п.6.2.1-п.6.2.6; п.6.2.10-п.6,2.14; п.6.3.1-п.6.3.4; п.6.4.1-п.6.4.5; п.6.6.1- п.6.6.5; п.6.6.9; п.6.6.1; п.6.6.27; п.6.6.30•, п.6.6.32; п.6.6.34-п.6.6.38; п.7.1.1-п.7.1.3; п.7.2.1; п.7.7.1- п.7.7.7 сп 486, 13115002020; п. 4.8-п.4.10; Таблица 1; СП 7.13130.2013; пп. 7.1; п.7.2; п.7.4-п.7.6; п.7.9; п. 711; п.7.12•, п.7.13; п.7.20; СП 8.13130.2020; п.4.1-п.4.5; п.5.1; п.5.3; п.5.4; п.5.8-п.5.11; п.5.13; п.5.15; п.5.17; п.5.18; п.6.1; п.6.2; п. 7.1-7.8; п.8.5;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.8.6; п.8.8-п.8.14; п. 11.1- п. 11.7; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54; ст.84; ст.89; ст.91; СП 484.1311500.2020; п. 7.1.1-п.7.1.13; п.7.2.1-п.7.2.1, Таблица А.1 приложение А; СП 6.13130.2020; п.4.1-п.4.10; СП 7.13 130.2020, п.7.22;	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от	Выполняется

16.09.2020 г.) π: 2- 6; 9-19; 21-37; 41-43; 48-58; 60; 63; 65-67; 69-74;	
76-79; 286-293; раздел XVI; 392-394; 395-404; 406-409; 411-413.	