

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» июля 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-009300



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО "Жилкомстрой"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ООО "Жилкомстрой"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1157746705852

ИНН: 7723402530

Место нахождения объекта защиты:

109263, г Москва, ул Шкулёва, Дом 2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.04.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1320

1.6.	Объем здания, куб. м	17376	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ	
2.			
<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>			
от 2022 № 02/03/22 ООО "Ориентир (7716950528/1207700397783)			
3.			
<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>			
не проводилась			
4.			
<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п 4.3 -4.9, 4.11-4.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п. 4.1-4.4, 5.1-5.18, 6.1-6.4, 7.1-7.10, 8.1-8.10, 9.1-9.17, 10.1-10.9 СП 8.13130.2020 п.п. 55,	Выполняется

		56, 60 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п 4.3-4.9, 4.11-4.14, 8.1-8.18 СП 4.13130.2013 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 4.1-4.8, 5.1-5.4 СП 2.13130.2013 п.п. 4.1-4.9, 4.11-4.15, 4.17-4.20 СП 4.13130.2013 п.п. 8.1-8.8 СП 7.13130.2020 ст.ст. 29, 30, 31, 57, 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.17 СП 1.13130.2020 п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5 СП 3.13130.2009 п.п. 23,24,25,35,36,37,43 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п 4.3-4.9, 4.11-4.20, 7.1-7.17 СП 4.13130.2013 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 22 Федерального закона от 22.12.1994 № 69-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п 5.1-5.10, 6.1-6.10, 7.1-7.3, 8.1-8.2, 9.1-9.16, 10.1-10.4, 11.1-11.4 СП 485.1311500.2020 п.п. 5.1-5.22 СП 484.1311500.2020 п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6 и СП 3.13130.2009 п.п. 7.1-7.9, 7.11-7.12 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	п. 4.1-4.3, 5.1-5.27, 6.1-6.24, 7.1-7.22 СП 7.13130.2013 п.п 5.1-5.10 СП 485.1311500.2020 п.п 5.1-5.22, 6.1-6.6, 7.1-7.6 СП	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	484.1311500.2020 п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, разделы 6 и 7 СП 3.13130.2009 п.п7.1-7.3, 7.6, 7.9, 7.11-7.12 СП 10.13130.2020	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 3,4,8,14,17,23-25, 27, 28, 35-37, 41,-43, 48-52, 55-56, 60, 65, 67, 70, 71, 392-413 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 п.п2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.-2.158, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.18, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.10, 3.1.16, 3.1.19, 7.1.14, 7.1.28, 7.1.29, 7.1.31, 7.1.32 ПУЭ п.п 4.1-4.7, 5.1-5.8, 6.1-6.4 СП 9.13130.2009 ст. 37 Федерального закона от 22.12.1994 № 69-ФЗ ст. 5-40, 53-64, 69, 78-88, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется