

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» июля 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-009905



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ФЗ.1-Предприятия торговли., Ф5.2- Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФЬЯ-ЦЕНТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739834231

ИНН: 7702237290

Место нахождения объекта защиты:

129337, г. Москва, ш. Ярославское, д. 27

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4000

1.6.	Объем здания, куб. м	41972	
1.7.	Количество этажей	6	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной вентиляции, автоматическая установка пожаротушения, система пожарной сигнализации адресного типа , система оповещения людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод, наружное пожаротушение от ПГ	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – № 123-ФЗ) (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6), СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее по тексту - СНИП 2.07.01-89*) (приложение 1*), СНИП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» (далее по тексту - СНИП 21-02-99*) (п. 4.6).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч. 1 и 2 ст. 62, п. 3 ч. 1 ст. 90), СНИП 2.04.02-84* (пп. 2.13, 2.15, табл. 6), СНИП 21-02-99* (п. 6.8).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, п. 3 ч. 1 ст. 90), СНИП 2.07.01-89 (п. 2.9*, п. 2* Приложения 1 (обязательное).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 28, ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 57, ст. 80, ст. 87, ст. 88, ст. 137, таблица 22 Приложения), СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» (далее по тексту - СНИП 2.01.02-85*) (пп. 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11), СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (далее по тексту - СНИП 2.08.02-89*) (п. 1.14*, п. 1.15*), СНИП 21-02-99*) (п. 5.1, п. 5.3, 5.9, 5.10)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89), СНИП 2.01.02-85*) (раздел 4), СНИП 2.08.02-89* (пп. 1.90-1.94, 1.96*, 1.101, 1.105), Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (далее	Выполняется

		по тексту – ППР) (пп. 14, 15, 16, 23, 24, 26, 27).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ (ст. 4, ст. 6, ст. 90), СНиП 21-01-97* (п. 8.9).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ст. 52, 54, 56, 83-86, 91, 103), СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.1-3.4, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.8, п. 5.3, табл. 1, п. 17 табл. 2), СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 12.2, разделы 13, 14, 15, п. А.3, п. А.4, п. 9.2 табл. А.3 Приложения А (обязательное).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 123-ФЗ (ст. 4, ст. 6, ч. 9 ст. 83 № 123-ФЗ, п. 13.13 СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР (п. 2, п. 3, п. 4, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 15, п. 16, п. 17, п. 23, п. 26, п. 27, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 49, п. 50, п. 54, п. 56, п. 60, п. 65, п. 66, п. 67, п. 71, п. 73, раздел XIX, приложение № 1), Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об	Выполняется

		утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (разделы I, II, III, IV, приложение 1, приложение 2, приложение 3).	
--	--	---	--