

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«09» августа 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-010827



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Застройка микрорайона №17, района Крюково, IV-я очередь строительства 5-й  
этап, Общеобразовательная организация на 1100 мест. поз.21»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик  
ПрометейСити"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1145024006490

ИНН: 5024147530

Место нахождения объекта защиты:

124365, г Москва, г Зеленоград, пр-кт Георгиевский, Дом 33Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.01.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	16224

1.6.	Объем здания, куб. м	71637										
1.7.	Количество этажей	4										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ, ДУ, НВП										
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">0 (ноль) рублей 00 копеек</p>											
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 69, табл. 12, 15, 17, 18,19, 20. СП.4.13130.2013 п.4.3, табл.1</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.62, 127. СП 8.13130.2020 п.5.1, табл.2.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 69, табл. 12, 15, 17, 18,19, 20. СП.4.13130.2013 п.4.3, табл.1	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.62, 127. СП 8.13130.2020 п.5.1, табл.2.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 69, табл. 12, 15, 17, 18,19, 20. СП.4.13130.2013 п.4.3, табл.1	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.62, 127. СП 8.13130.2020 п.5.1, табл.2.	Выполняется										

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 90. П.4.13130.2013 п.8.1.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст.57, 58, 59, 87, 88, 134, 137,138.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 53, 54, 80, 81, 89. СП 1.13130.2020 разд.4.2., 4.3. СП 1.13130.2020 п. 7.12.1., табл. 13	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.т. 80, 82. ППР в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. пункты: 16,26, 48, 58, 72, 394 п.п. а, н, о СП. 4.13130.2013 п.5.1.2	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85,91, 103, 127. СП 3.13130.2009 п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.8, п.5.5, табл.1, табл.2. СП 8.13130.2020 п.5.1, табл.2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 59, 81, 83, 103. СП 484.1311500.2020 п.6.1, п.6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п.6.6 (таблица 2 п. 6.6.16)	Выполняется

4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ФЗ N 123 от 22.07.2008 г. ст. 60, 64, 105, 106.ППР в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. пункты: 2, 3,4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21,23, 26, 28, 31, 32, 35, 36, 37,38, 41, 48, 54, 56, 60, 392,393, 394, 395, 396, 397, 398,399, 400, 402, 403, 404, 406,407, 409Приказ от 18 ноября 2021 года N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» разд. 4, п. 4.1.1, п. 4.2.4, разд. 5., п. 5.1.1, п. 5.1.4.</p>	Выполняется
------	---	---	-------------