

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» августа 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-011163



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБУЗ г. Москвы "Детская Стоматологическая поликлиника № 46" ДЗМ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГБУЗ г. Москвы "Детская Стоматологическая поликлиника № 46" ДЗМ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739702880

ИНН: 7720147289

Место нахождения объекта защиты:

111399, г Москва, ул Новогиреевская, Дом 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	902
1.6.	Объем здания, куб. м	23101
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)								
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)- «ВЭРС-ПК24»; 2016 г. - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) УК-ВК/04 (тип 3), «Соната - К»; 2001г.,2018г.(модернизация); - Система передачи сигнала о пожаре на пульт «01» «Сигнал-20П» («БОПИ-04») 2016. - Внутренний пожарный водопровод.							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерба нет</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013, п.4.3 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013, п.4.3 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013, п.4.3 "Системы противопожарной защиты. ограничение распространения	Выполняется							

		пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 14 июля 2022 года)» ст.69	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	не требуется	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013, п.4.3, табл.1 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.4. п. 5.1, 6.3.7 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 2.13130.2020, п.5.2.3, 5.4, 6.7.19 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 14 июля 2022 года)» ст.57	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6,4.4.7,5.2.1-5.2.6, п.7.1«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 14 июля 2022 года)» ст.53	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ВПВ отсутствует	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 п.6.1.1-6.1.4, 6.2.1-6.2.3, 6.2.6, 6.2.12.-6.2.14, 6.3.1-6.3.4, 6.6.1-6.6.5, 6.6.9, 6.6.11,6.6.12, приложение А. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 3.13130.2009 табл. 2, п.11, 3.1.-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8,5.1-5.5 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 14 июля 2022 года)» ст.54	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	П 3.13130.2009 табл. 2, п.11, 3.1.-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8,5.1-5.5 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; СП 484.1311500.2020 п.6.1.1-6.1.4, 6.2.1-6.2.3, 6.2.6, 6.2.12.-6.2.14, 6.3.1-6.3.4, 6.6.1-6.6.5, 6.6.9, 6.6.11,6.6.12, приложение А. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 Раздел I (п.п.1-5,9,10,11,12,14,23,24,26,27,29,3	Выполняется

защиты и противопожарный режим	0,32,36,37,41,42,43,50,54,55,56,60), Раздел VIII (п.118,119). Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 14 июля 2022 года)» ст.5, ст.6, ст.51, ст.53, ст.54, ст.60, ст.63, ст.64, 82-84,86-90,91.	
-----------------------------------	---	--