

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» августа 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-011860



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО "Щелковская площадь" в здании многофункционального центра с
автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла "Щелковский"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Щелковская площадь»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5137746016986

ИНН: 7717767290

Место нахождения объекта защиты:

107207, г Москва, ш Щёлковское, Дом 75

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.11.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	35
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	16000
1.6.	Объем здания, куб. м	34670
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		1. АПС - адресно-аналоговая; 2. АУПТ – водяное, газовое; 3. ВПВ – отдельное; 4. СОУЭ – 4 типа; 5. Противодымная защита - Динамический (активный) (ДУ, ПД, КДУ).
2.	<p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</p> <p align="center">(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
1.	$Q_{нв} = 3.45 \cdot 10^{-7}$, допустимые значения уровня пожарного риска $Q_{нв} = 1 \cdot 3.45 \cdot 10^{-7}$ < $Q_{нв} = 10^{-6}$. 2. Комплекс дополнительных мероприятий указан в СТУ, проектная документация 803.1-15-ПЗ/К (прилагается). 3. - АПС - адресно-аналоговая; - АУПТ – водяное, газовое; - ВПВ – отдельное; - СОУЭ – 4 типа; - Противодымная защита - Динамический (активный) (ДУ, ПД, КДУ).		
3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</p> <p align="center">(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	250 000 000 рублей 00 копеек страховой полис № 210D0271R0492-0002		
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п.4.3, 6.11.2 СП 4.13130.2009.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	- п. 8.1.2 СТУ; - п. 8.6 СП 8.13130.2009.	Выполняется

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- п. 2.2 СТУ; - п. 2.3 СТУ.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- Статья 80 ФЗ – 123; - Статья 32 ФЗ – 123.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 5 ФЗ – 123; - Статья 35 ФЗ – 123; - Статья 43 ФЗ – 123; - Статья 54 ФЗ – 123; - Статья 55 ФЗ – 123; - Статья 83 ФЗ – 123; - Статья 84 ФЗ – 123; - Статья 89 ФЗ – 123.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 80 ФЗ – 123; - п. 3.2 СТУ; - п. 3.3 СТУ; - п. 7.10 СТУ; - п. 7.11, СТУ; - п.7.12 СП 4.13130.2013; - ГОСТ Р 52382; - ГОСТ Р 53296.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 4.5 СП 5.13130.2009; - п. 5.1.4 СП 5.13130.2009; - п. 5.1.9 СП 5.13130.2009; - п. 5.1.11 СП 5.13130.2009; - п. 5.1.18 СП 5.13130.2009; - п. 5.2.12 СП 5.13130.2009; - п. 5.2.17 СП 5.13130.2009; - п. 5.3.1.3 СП 5.13130.2009; - п. 5.3.2.2 СП 5.13130.2009; - п. 5.3.2.7 СП 5.13130.2009; - п. 5.8.1 СП 5.13130.2009; - п. 5.10.2 СП 5.13130.2009; - п. 5.10.9 СП 5.13130.2009; - п. 5.10.10 СП 5.13130.2009; - п. 5.10.19 СП 5.13130.2009; - п. 3.16 СП 7.13130.2013; - п. 3.17 СП 7.13130.2013; - п. 7.1 СП 7.13130.2013; - п. 7.2 СП 7.13130.2013; - п. 7.12 СП 7.13130.2013; - п. 7.13 СП 7.13130.2013; - п. 8.1 СП 7.13130.2013; - п. 8.7 СП 7.13130.2013. выполнено	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- п. 14.1 СП 5.13130.2009; - п. 14.4 СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- ППР 1479; - Статья 3 123 ФЗ; - Статья 8 384 ФЗ;	Выполняется