Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» сентября 2022 г.
Регистрационный № 77-08-2022-013356

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственноездание АО "Элма"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ААкционерное общество ""ЭЛМА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700033646 ИНН: 7735001395

Место нахождения объекта защиты:
124498, г Москва, г Зеленоград, проезд 4922-й, Дом 4 стр. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1972
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3703
1.6.	Объем здания, куб. м	81398
1.7.	Количество этажей	4

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС – адресно-аналоговая; СОУЭ – III типа; ВПВ – водозаполненый, совмещенный, водяной; НПВ – низкого давления, кольцевой, объединенный; ПДЗ - система вытяжной противодымной вентиляции
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На объекте проведен расчет пожарного риска. Расчетная величина пожарного риска составляет 5,184 х 10-7 Эвакуационные пути и выходы предусмотрены в соответствии с ст. 89 № 123-ФЗ*. Ширина эвакуационных путей предусмотрена не менее 1,2 м (на путях эвакуации количество людей превышает 50-ти человек), к одиночным рабочим местам – не менее 0,7 м. Ширина измеряется в свету, с учетом направления открывания дверей (п.4.3.3 СП1.13130.2009). Ширина коридоров, по которым эвакуируется менее 50-ти человек предусмотрена не менее 1 м. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009). Для эвакуации со второго – пятого этажей предусмотрены лестничные клетки Л1. С антресолей предусмотрены металлические лестницы согласно СП1.13130.2009. Здание отапливаемое. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей при пожаре 3-го типа, внутренним противопожарным водопроводом. Система противодымной защиты в здании предусмотрена.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Полис страхования гражданской ответственности №024-039-007795/21 от 26.11.2021 Страховая сумма (лимит ответственности) 30 000 000,00 рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>**	

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования» п.3.24, Таблица 3, Таблица 8, п.5.25, Таблица 9, п.5.26.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования» п.9.2, п.9.11; СНиП II-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования» п.2.1, п.2.2, Таблица 2, п.2.7, п.2.8, Таблица 4, п.2.9, Таблица 5, п.2.10, п.2.11, Таблица 6, п.2.12, п.2.13, п.2.14, п.2.15, п.2.16, п.2.17, п.2.18, п.2.19, п.2.20, п.2.25, п.2.26, п.2.27.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» п.2.3, п.2.4, п.2.5.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основное положения проектирования» п. 2.3, Таблица 2, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.7, п.2.8, п. 2.10, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п.3.9, п.3.10, п. 3.11, п. 3.12; СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 2.3, Таблица 2, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.7, п.2.8, п. 2.10, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п.3.9, п.3.10, п. 3.11, п. 3.12; СНиП II-М.2-72 «Производственные здания промышленных предприятий» п.2.1, п.2.3, п.2.4, п.2.5, п.2.6, п.2.7,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.2.8, п.2.10, п.2.11, Таблица 2, п.2.14, п.2.15, п.2.16, п.2.17, п.2.19, п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.3.6, п.3.7, п.3.8, п.3.9, п.3.10, п.3.1, п.3.21, п.3.22, п.3.23, п.3.24, п.3.25, п.3.26, п.3.27, п.3.28, п.3.29, п.3.30, п.3.31, п.3.32 п.3.33; СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» п.4.1, Таблица 5, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.4.9, п.4.10, п.4.11, п.4.12, п.4.13, п.4.14, п.4.18, п.4.19, п.4.20, п.4.21, п.4.22, п.4.23, п.4.24.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основное положения проектирования» п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.8; СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.8; СНиП II-М.2-72 «Производственные здания промышленных предприятий» П.2.26, п.2.27, п.2.28, п.2.29, п.2.30, п.2.31, п.2.32, Таблица 3, п.2.33, Таблица 4, п.2.35, п.2.34, п.2.35, п.2.36, п.2.37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» п.4.4, п.4.5.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.68 ч. 1 ч.2 ч.3, ст. 83 ч.1 п.3 ч.4 ч.5 ч.6 ч.9 ч.10, ст.84 ч.1 п.1 п.3 п.4 п.7 ч.2 ч.3 ч.4 ч.7 ч.9 ч.10 ч.11, ст.91 ч.1, ст.103; СП 5.13130.2009 «СПЗ. Установки	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.1.1, п.13.1.9, п.13.1.11, п.13.2.2, п.13.3.1, п.13.3.2, п.13.3.3, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.8, п.13.3.17, п.13.4.1, Таблица 13.3*, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.3, п.13.14.4, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.9, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.7, п.13.15.14, Приложение А, п. А.4, Таблица А.1 строка 9; СП 3.13130.2009 «СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.8, п.5.3, Таблица 1, Таблица 2; СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» п.7.1, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.18, п. 7.19; СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канализация» п.3.1, п.3.6, п.3.10, Таблица 5, п.3.11, п.3.12, п.3.13, п.3.16, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.13, п.4.16, п.4.19, п.4.20, п.4.22, п.4.23, п.4.24; СНиП II-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования» п.2.1, п.2.2, Таблица 2, п.2.7, п.2.8, Таблица 4, п.2.9, Таблица 5, п.2.10, п.2.11, Таблица 6, п.2.12, п.2.13, п.2.14, п.2.15, п.2.16, п.2.17, п.2.18, п.2.19, п.2.20, п.2.25, п.2.26, п.2.27.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	СП 5.13130.2009 «СПЗ. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 14.1, п.14.2, п.14.3.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) п.2, п.3, п.4, п.5, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 29, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 48, п. 49, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п. 65, п. 67, п. 71, п. 73, п. 121, п. 122, п. 123, п. 124, п.130, п. 132, п.337, п.347, п.354, п.392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 397, п. 400, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 409, п. 442.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.