Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«03» ноября 2022 г.
Регистрационный № 77-08-2022-015384

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА ЛМС»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА БУДЬ ЗДОРОВ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057746061262 ИНН: 7704544391

Место нахождения объекта защиты:
109052, г Москва, пр-кт Рязанский, Дом 2Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.03.2003
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	12

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4824
1.6.	Объем здания, куб. м	70781
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ 3-го типа, ВПВ, СПДВ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Объект: «Поликлиника и круглосуточный стационар ООО «Клиника ЛМС» по адресу: 109052, г. Москва, Рязанский проспект, дом 2Б, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Страховой полис (договор) страхования общей гражданской ответственности Дополнительное соглашение № 2 от 26 сентября 2022г. к Полису страхования общей гражданской ответственности № 451-059265/22 от 17 июня 2022 года.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 2, п. 36; ст. 37, ч. 1, п. 4; ст. 69 ч. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 62 ч. 1, ч. 2; ст. 63 п. 2; ст. 68 ч. 1; ст. 68 ч. 2, п. 1; ст. 90 ч. 1, п. 3; ППР в РФ п. 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 63 п. 6; ст. 90 ч. 1, п. 1; ППР в РФ п. 71, п. 72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 2, п. 11, п. 44; ст. 32 ч. 1; ст. 49 п. 1; ст. 52 п. 1, п. 2, п. 5; ст. 53 ч. 1, ч. 2; ст. 57 ч. 1, ч. 2; ст. 58 ч. 1, ч. 2; ст. 80 ч. 1; ст. 87 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 10; ст. 88; ст. 137 ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 6; табл. № 21, № 22, № 28, № 29; СП 1.13130.2020 п. 4.1.2, п. 4.1.4; СП 2.13130.2020 п. 4.1-4.3, п. 5.2.1-5.2.5, п. 5.3.2, п. 5.4.1-5.4.4, п. 5.4.18, поликлиники; СП 4.13130.2013 п. 5.2; СП 7.132130.2013 п. 8; СП 158.13330.2014 п. 6.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 2 п. 48, п. 49; ст. 13; ст. 51; ст. 52 п. 1, п. 2, п. 3, п. 5, п. 9; ст. 53 ч. 1, ч. 2; ст. 56 ч. 2 п. 1, п. 2; ст. 80 ч. 1; ст. 81 ч. 3; ст. 89 ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 8, ч. 10-12; ст. 134 ч. 6, табл. № 28, № 29; СП 1.13130.2020 п. 4.1.2-4.1.4; п. 4.2.5-4.2.7; п. 4.3.1; п. 5.1; СП 158.13330.2014 п. 8.2, п. 8.2.1, п. 8.2.2, п. 8.2.3; ППР в РФ п. 13, п. 14, п. 23	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 5 ч. 3; ст. 52 п. 11; ст. 76 ч. 1; ст. 80 ч. 1 п. 2, п. 3, п. 4; ст. 90 ч. 1	Выполняется
4.7.	Системы	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 39, п. 40, п. 41; ст. 52 п. 11; ст. 54 ч. 1, ч. 2; с. 56; ст. 61; ст. 81 ч. 3; ст. 82 ч. 1, ч. 2, ч. 7, ч. 8; ст. 83 ч. 1, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 9; ст. 84; ст. 85; ст. 91, ст. 103, ст. 104, ст. 111; СП 3.13130.2009 п. 3.1-3.5; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.4; п. 4.7; п. 4.8; п. 5.1-5.5; раздел 6 табл. 1; раздел 7 табл. 2; СП 484.1311500.2020 п. 3, п. 5, п. 6, п. 7, приложение А, Таблица А.1; СП 485.1311500.2020 п. 3, п. 5, п. 6; СП 486.1311500.2020 п. п. 3, п. 4; СП 7.13130.2013 п. 6.4; п. 6.8-6.15; п. 6.22; п. 6.24; п. 7.2; СП 158.13330.2014 п. 7.6.9, п. 7.6.10; ППР в РФ п. 54	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 20; ст. 21 п. 1; ст. 50 ч. 1 п. 1, п. 2; ст. 82 ч. 1-5, ч. 7, ч. 8, ч. 9; ст. 137 ч. 4; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 6.13130.2013 п. 4.1; п. 4.2; п. 4.7-4.9, п. 4.14; СП 158.13330.2014 п. 7.7, п. 8.3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1; ст. 63 п. 4, п. 6, п. 8; ППР в РФ п. 2, п. 3, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12, п. 14, п. 36, п. 116-120; раздел XVIII, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.